

Nasz znak DAI : 0186 / W / 2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu pn. Dostawa kompaktowego węzła cieplnego z przeznaczeniem do budynku mieszkalnego przy ul. Turkusowej w Kostrzynie nad Odrą, wykonanego zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi i schematami technologicznymi stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Pytanie nr1

Chciałabym się dowiedzieć których konkretnie głównych urządzeń dobór należy dołączyć do oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Do oferty należy dołączyć karty doboru następujących urządzeń:

- 1) Wymiennika ciepła
- 2) Zaworów regulacyjnych i różnicy ciśnień
- 3) Naczynia zbiorczego
- 4) Pomp obiegowych
- 5) Zaworu bezpieczeństwa

Pytanie nr2

Zwracam się z pytaniem co do pomp wyróżnionych w warunkach technicznych do doboru węzłów cieplnych. Mianowicie:

- pompa obiegowa c.o- Grundfos Magna3 oraz Pompa cyrkulacyjna c.w.u – Grundfos Alpha2(N)

Z racji, że występuje wiele typów tego rodzaju pomp, prosiłabym o informacje jaki model powinien być zawarty w ofercie?

Odpowiedź:

Pompy należy dobrać zgodnie z programem doboru producenta. W typoszeregu z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym PN10/6. Pompa cyrkulacyjna w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
DYREKTOR ds. EKSPLOATACJI
PROKURANT
Elżbieta Maron
mgr inż. Elżbieta Maron