

Raszków, 09 czerwca 2021 r.

ZP.271.4.2021.1

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: „Montaż instalacji klimatyzacji w budynku UGiM Raszków”

Gmina i Miasto Raszków działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w dniu 09 czerwca 2021 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy, poniżej przekazuję treść jak i odpowiedź:

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem na montaż klimatyzacji w budynku UGiM Raszków, proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy pomieszczenia, w których będzie zamontowana klimatyzacja muszą być zabezpieczone w detektory wycieku freonu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak. Detektory wycieku freonu należy zamontować w pomieszczeniach, w których będzie zamontowana klimatyzacja – szt. 28

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

zmienia się treść załącznika – Dokumentacja projektowa- „Przedmiar klimatyzacja Raszków” w takim sposób, że:

Przed zmianą Załącznik – Dokumentacja projektowa – „Przedmiar klimatyzacji Raszków” poz. 2.2.27

2.2.27 Detektor wycieku czynnika chłodniczego szt. 1

Po zmianie Załącznik – Dokumentacja projektowa – „Przedmiar klimatyzacji Raszków” poz. 2.2.27

2.2.27 Detektor wycieku czynnika chłodniczego szt. 28

Treść załącznika Dokumentacja Projektowa – „Przedmiar klimatyzacja Raszków” otrzymuje brzmienie:

Dokumentacja Projektowa – „Przedmiar klimatyzacja Raszków – 09-06-2021”

Pozostałe zapisy treści SWZ nie ulegają zmianie. Dokonane zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert.

Zmienione dokumenty zamówienia dostępne są na stronie Zmawiającego

<https://platformazakupowa.pl/pn/raszkow>

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków
mgr Jacek Bartczak