

Tarnów 21.11.2020.

Pieczęć Zakładu Kominiarskiego

PROTOKÓŁ Nr.213/2020

Z kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych w budynku: **MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. 33-101 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 15 (pracownia rendgenodiagnostyki ogólnej I piętro nr 111 B)** została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego **Leszka Romańskiego** w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tekst jednolity; (Dz.U z 2010 r Nr 243 poz 1623) z późniejszym zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące normy techniczne w zakresie budownictwa i ochrony przeciw pożarowej

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

Wentylacja grawitacyjna wspomagana wyciągiem mechanicznym zapewnia minimum półtora krotną wymianę powietrza w ciągu godziny w pomieszczeniach gabinetów RTG i mammografi oraz w pomieszczeniu ciemni trzykrotną wymianę powietrza w ciągu godziny (Dz.Ustaw z 2006r nr 180 poz. 1325

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO / *Listopad 2021r. /*

Protokół otrzymują:

1. Właściciel- Zarządca budynku
2. Opiniodawca

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Leszek ROMAŃSKI
Upr. KO 7/8/2000