

UWAGA

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
3. Montaż wszystkich elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania wg Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"
4. Instalację układać ze spadkiem w kierunku źródła chłodu lub ciepła.
5. W najniższych punktach zamontować odwodnienia, a w najwyższych automatyczne zawory odpowietrzające.
6. Przewody instalacji wodociągowej rozprowadzić pod stropem kondygnacji podziemnej oraz w sufitach podwieszanych na kondygnacji parteru. Podejścia pionowe pod przybory sanitarne prowadzić w przedściankach instalacyjnych lub bruzdach ściennych.
7. Sposób mocowania i kompensacji przewodów wg wytycznych producenta.
8. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
9. Przepusty instalacji przechodzące przez ściany lub stropy będące granicami stref pożarowych oraz przepusty o średnicy otworu 40cm lub większe, w elementach budowlanych o odporniści ogniowej 60 lub więcej minut należy uszczelnić materiałem o odpomości ogniowej równej odporności przegrody.
10. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajmenie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej powinny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

PRZED MONTAŻEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM WNĘTRZ. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI, KTÓRY W RAMACH NADROZU AUTORSKIEGO OKREŚLI SPOSÓB POSTĘPOWANIA.

LEGENDA

- Przewód wentylacyjny wywiewny W1
- Przewód wentylacyjny nawiewny N1
- Przewód wentylacyjny wywiewny W2
- Przewód wentylacyjny nawiewny N2
- Przewód czerpni
- Przewód wyrzutni
- klapa ppoż. EI30
- przewód wentylacji grawitacyjnej
- przewód wyciągowy do wentylatorów chemoodpornych
- przewód kanalizacji deszczowej
- FREON przewód klimatyzacji
- przewód odprowadzenia skroplin
- przewód c.t. zasilanie
- przewód c.t. zasilanie

Fogo Architekci
Fortuna i Gozdanek sp. jawna
ul. Micrwicia 7/3 Gdynia 81-361
tel +48604436547
email gozdanek@fogoarchitekci.pl

INWESTOR:
Gmina Skarszewy
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

TYTUŁ PROJEKTU:
Basen wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 305/5 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 7), gmina Skarszewy

LOKALIZACJA:
Skarszewy,ul. Kościerska, działka 305/5 obręb 7 Skarszewy

PROJEKTANT:
mgr inż. Marcin Surowiec
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr POM/0016/POOS/05, izba inżynierów bud. POM/IS/0317/05
mgr inż. Natalia Gozdanek

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Paweł Lesman
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr POM/0056/POOS/10,izba inżynierów bud. POM/IS/0389/10

PODPIS:

BRANŻA:
SANITARNA

TYTUŁ ARKUSZA:
Instalacje sanitarne - rzut dachu

FAZA: Projekt budowlany

NUMER RYSUNKU: **IS-5**

STRONA:

SKALA: 1:100

DATA: 10.2020