


UWAGA

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- Montaż wszystkich elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania wg Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych".
- Instalację układać ze spadkiem w kierunku źródła chłodu lub ciepła.
- W najniższych punktach zamontować odwodnienia, a w najwyższych automatyczne zawory odpowietrzające.
- Przewody instalacji wodociągowej rozprowadzić pod stropem kondygnacji podziemnej oraz w sułtach podwieszanych na kondygnacji parteru. Podejścia pionowe pod przybory sanitarne prowadzić w przedściankach instalacyjnych lub bruzdach ściennych.
- Sposób mocowania i kompensacji przewodów wg wytycznych producenta.
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
- Przepusty instalacji przechodzące przez ściany lub stropy będące granicami stref pożarowych oraz przepusty o średnicy otworu 40cm lub większe, w elementach budowlanych o odporności ogniowej 60 lub więcej minut należy uszczelnić materiałem o odporności ogniowej równej odporności przegrody.
- Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej powinny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

PRZED MONTAŻEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM WNĘTRZ. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI, KTÓRY W RAMACH NADROZU AUTORSKIEGO OKREŚLI SPOSÓB POSTĘPOWANIA.



Fogo Architekci  
Fortuna i Gozdanek sp. jawna  
ul. Młodziej 7/3 Gdynia 81-361  
tel +48604438547  
email gozdanek@fogaarchitekci.pl

INWESTOR:  
Gmina Skarszewy  
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

TYTUŁ PROJEKTU:  
Basen wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 305/5 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 7), gmina Skarszewy

LOKALIZACJA:  
Skarszewy, ul. Kościelna, działka 305/5 obręb 7 Skarszewy

|   |         |
|---|---------|
| PROJEKTANT:<br>mgr inż. Marcin Surowiec<br>uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr POM0016/POOS/05, izba inżynierów bud. POM/IS/0317/05 | PODPIS: |
| mgr inż. Natalia Gozdanek   |         |
| SPRAWDZAJĄCY:<br>mgr inż. Paweł Lesman<br>uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr POM0056/POOS/10, izba inżynierów bud. POM/IS/0389/10  |         |
| BRANŻA:<br>SANITARNA  |         |
| TYTUŁ ARKUSZA:<br>Instalacje rurowe - rzut parteru  |         |

|                            |                  |         |
|----------------------------|------------------|---------|
| FAZA:<br>Projekt budowlany | NUMER RYSUNKU:   | STRONA: |
| SKALA:<br>1:100            | DATA:<br>10.2020 | IS-3    |