


UWAGA

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą biegnącą koordynacją międzybranżową.
- Montaż wszystkich elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania wg Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL zeszły nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych".
- Instalację układać ze spadkiem w kierunku źródła chłodu lub ciepła.
- W najniższych punktach zamontować odwodnienia, a w najwyższych automatyczne zawory odpowietrzające.
- Przewody instalacji wodociągowej rozprowadzić pod stropem kondygnacji podziemnej oraz w sułdach podwieszanych na kondygnacji parteru. Podejścia pionowe pod przybory sanitarne prowadzić w przedściankach instalacyjnych lub bruzdach ściennych.
- Sposób mocowania i kompensacji przewodów wg wytycznych producenta.
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
- Przepusty instalacji przechodzące przez ściany lub stropy będące granicami stref pożarowych oraz przepusty o średnicy otworu 40cm lub większe, w elementach budowlanych o odporności ogniowej 60 lub więcej minut należy uszczelnić materiałem o odporności ogniowej równej odporności przegrody.
- Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej powinny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

PRZED MONTAŻEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM WNĘTRZ. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI, KTÓRY W RAMACH NADROZU AUTORSKIEGO OKREŚLI SPOSÓB POSTĘPOWANIA.



Fogo Architektki
Fortuna i Gozdanek sp. jawna
ul. Mściwoja 7/3 Gdynia 81-361
tel +48604438547
email gozdanek@fogaarchitektki.pl

INWESTOR:
Gmina Skarszewy
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

TYTUŁ PROJEKTU:
Basen wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 305/5 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 7), gmina Skarszewy

LOKALIZACJA:
Skarszewy, ul. Kościńska, działka 305/5 obręb 7 Skarszewy

PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Surowiec <small>uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr POM0016/POOS/05, izba inżynierów bud. POMIS/0317/05</small>	PODPIS:
mgr inż. Natalia Gozdanek	
<small>SPRAWDZAJĄCY:</small> mgr inż. Paweł Lesman <small>uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr POM0056/POOS/10, izba inżynierów bud. POMIS/0389/10</small>	
BRANŻA: SANITARNA	
TYTUŁ ARKUSZA: Instalacja wentylacji - rzut podziemna	

FAZA: Projekt budowlany	NUMER RYSUNKU:	STRONA:
SKALA: 1:100	DATA: 10.2020	IS-2