


UWAGA

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą biegnącą koordynacją międzybranżową.
- Montaż wszystkich elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania wg Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL zeszły nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogzewczych".
- Instalację układać ze spadkiem w kierunku źródła chłodu lub ciepła.
- W najniższych punktach zamontować odwodnienia, a w najwyższych automatyczne zawory odpowietrzające.
- Przewody instalacji wodociągowej rozprowadzić pod stropem kondygnacji podziemnej oraz w sułtach podwieszanych na kondygnacji parteru. Podejścia pionowe pod przybory sanitarne prowadzić w przedściankach instalacyjnych lub bruzdach ściennych.
- Sposób mocowania i kompensacji przewodów wg wytycznych producenta.
- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
- Przepusty instalacji przechodzące przez ściany lub stropy będące granicami stref pożarowych oraz przepusty o średnicy otworu 40cm lub większe, w elementach budowlanych o odporności ogniowej 60 lub więcej minut należy uszczelnić materiałem o odporności ogniowej równej odporności przegrody.
- Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej powinny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

PRZED MONTAŻEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM WNĘTRZ. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI, KTÓRY W RAMACH NADROZU AUTORSKIEGO OKREŚLI SPOSÓB POSTĘPOWANIA.



Fogo Architektki  
Fortuna i Gozdanek sp. jawna  
ul. Miciwaja 7/3 Gdynia 81-361  
tel +48604439547  
email gozdanek@fogaarchitektki.pl

INWESTOR:  
Gmina Skarszewy  
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

TYTUŁ PROJEKTU:  
Basen wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 305/5 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 7), gmina Skarszewy

LOKALIZACJA:  
Skarszewy, ul. Kościńska, działka 305/5 obręb 7 Skarszewy

PROJEKTANT:  
mgr inż. Marcin Surowiec  
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr POM0016/POSG/05, izba inżynierów bud. POMIS/0317/05

PODPIS:  
mgr inż. Natalia Gozdanek

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Paweł Lesman  
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń nr POM0056/POSG/10, izba inżynierów bud. POMIS/0389/10

BRANŻA:  
SANITARNA

TYTUŁ ARKUSZA:  
Instalacje rurowe - rzut podziemia

FAZA:  
Projekt budowlany

SKALA:  
1:100

DATA:  
10.2020

NUMER RYSUNKU:  
IS-1

STRONA: