

Zakres czynności obejmujących przegląd serwisowy central wentylacyjnych, wentylatorów, aparatów grzewczych oraz klimatyzatora znajdujących się w budynku „O” Szkoły Policji w Katowicach.

1. Wykonanie przeglądu agregatu oraz konserwacji klimatyzatora Spectrum Plus ASH-09BIS2/W Sinclair:

- kontrola i czyszczenie jednostki zewnętrznej,
- sprawdzenie układu AKPiA,
- kontrola szczelności układu,
- czyszczenie i dezynfekcja jednostki wewnętrznej,
- czyszczenie filtra powietrza w klimatyzatorze,
- kontrola parametrów pracy.

2. Wykonanie przeglądu central wentylacyjnych – centrala firmy Clima Gold – 1 sztuka, centrale firmy Harmann - 4 sztuk:

- kontrola, czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych,
- dostawa i wymiana filtrów,
- sprawdzenie układu AKPiA,
- sprawdzenie połączeń elastycznych i śrubowych,
- kontrola parametrów pracy,
- kontrola mocowań, połączeń elektrycznych, stan przewodów elektrycznych,
- sprawdzenie sygnalizacji pracy, stanów alarmowych.

3. Wykonanie przeglądu 14 sztuk wentylatorów:

- kontrola parametrów pracy,
- sprawdzenie prądów pobieranych przez urządzenia,
- poprawność działania zamontowanych sterowników i falowników.

4. Wykonanie przeglądu aparatów grzewczych Volcano VR Mini firmy EUROHEAT – 6 sztuk:

- kontrola działania aparatów grzewczych Volcano,
- sprawdzenie połączeń,
- czyszczenie wymiennika ciepła z osadów kurzu i tłuszczu przy pomocy sprężonego powietrza.