

Zduńska Wola, dn. 03.03.2022 r.

IZ.272.1.2022

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi ”.

**Odpowiedzi na zapytania nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Powiat Zduńskowolski, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Ze względu na fakt, że dokumentacji przetargowej w zakresie podłogi sportowej, uwzględniono konkretne rozwiązanie systemowe tylko jednego producenta oraz ze względu na brak dostępności na rynku podłóg sportowych klonu kanadyjskiego wnosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego rozwiązania opisanego poniżej/ równoważnego do wskazanego w przedmiotowym zakresie.

Opis systemu:

Systemowa podłoga sportowa o konstrukcji drewnianej , na legarach z nawierzchnią z paneli warstwowych o grubości 21 lub 23 mm, w którym wykończenie stanowi warstwa litego drewna dębowego/bukowego o grub. 5,5 lub 3,5 mm w gatunku 1 . Elementy konstrukcji wykonane z drewna iglastego.

Systemy spełnią wszystkie wymogi normy PN-EN 14904:2009 oraz posiadają certyfikat FIBA level I.

Odpowiedź:

Zamawiający, wyraża zgodę na zastosowanie takiego systemu z zastrzeżeniem grubości warstwy wykończeniowej 5,5 mm. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien spełnić wszystkie zapisy ujęte w punkcie 6 rozdziału IV. Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczący rozwiązań równoważnych który został zmieniony w dniu 03.03.2022r. zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.