

ZPIF.271.1.5.2023

Wyjaśnienia do SWZ II

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.5.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dokończenie wykonywania robót budowlanych związanych z Budową transgranicznego centrum informacji turystycznej wraz z przestrzenią ekspozycyjną przy granicznym Moście Przyjaźni na szlaku cieszyńskiego tramwaju.**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. Poz. 1710 z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 3.1 – Czy strop, na którym mają być umieszczone płyty o wymiarach 120x30x8 cm, jest przystosowany do obciążeń jakie niesie za sobą koparka o ciężarze min. 3,5 t (w celu umieszczenia płyt w docelowym miejscu)? Proponuje się zamianę owych płyt na płyty o wymiarach 75x30 cm. Proszę o akceptację.

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po stropie budynku.

Preferowany format płyty 120x30x8, waga 67kg

Dopuszczamy możliwość zastosowania płyt 75x25x8, waga 35kg. Dla mniejszego formatu należy opracować schemat ułożenia płyt i uzyskać akceptację projektanta. Na dolnym i górnym placu stosować jednakowy format.