

GMINA WISKITKI

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1
tel. 46 856-72-12, tel. 46 856-72-16
tel. 46 856-72-81, fax 46 855-41-54
NIP 838-14-26-003,regon: 750148549

Wiskitki 29.09.2014r.

PPHU „Adir” Sp. z o. o.
Al. Na Stadion 50
25-127 Kielce

I.Z.271.1.2014

W związku z zawarciem umowy na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jesionka, Stare Kozłowice, Nowe Kozłowice, Gmina Wiskitki określa warunki techniczne do projektowania.

1. Trasę kanałów lokalizować w pasie drogowym.
2. Studnie rewizyjne zlokalizowane w jezdni projektować w technologii betonowej.
3. Studnie rewizyjne zlokalizowane poza pasem jezdni dopuszcza się w technologii PVC i in., pod warunkiem nieprzekroczenia odległości między studniami betonowymi 100 metrów.
4. Włazy kanałowe projektować z żeliwa sferoidalnego, z zamkiem zatrzaskowym i amortyzatorem.
5. Odcinki kanałów do podłączenia nieruchomości projektować w liniach rozgraniczających.
6. Kanały projektować jako grawitacyjne, w technologii PVC.
7. W sytuacji uzasadnionej ekonomicznie stosować przepompownie sieciowe i przydomowe.

Z up. WOJTA

Danuta Sienkiewicz
Sekretarz Gminy

Za zgodność
z oryginałem

[Signature]

STAROSTWO POWIATOWE

w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, kod 96-300
tel. 46 855-35-99, fax 46 855-20-21