

Czernikowo, dnia 02.11.2023 r.

IWP.271.1.11.1.2.2023

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101128C w obrębach Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00451716/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Dotyczy D-05.03.05A, D-05.03.05B SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną i wiążącą są niespójne w zakresie dokumentów technicznych dotyczących projektowania. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną i wiążącą należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014, które zostały przywołane w każdej z SST w pkt 10.3. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Wyjaśnienie nr 1:

Mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę ścieralną i wiążącą należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014.

2. Pytanie

Dotyczy D-05.03.05A, D-05.03.05B W SST w pkt. 5.8 podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną. Prosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablicą 16 obowiązujących wymagań WT-2 2016, część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający potwierdza, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych mają być zgodne z tablicą 16 obowiązujących wymagań WT 2 2016 – część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

3. Pytanie

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą z AC 11 W. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania grubszej mieszanki z AC 16 W. Za zastosowaniem mieszanki AC 16 W przemawia grubość projektowanej warstwy wiążącej 4 cm oraz zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy ścieralnej z AC 11 S pozwoli

na uzyskanie znacznie lepszej szepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

4. Pytanie

Dot. początkowego odcinka drogi gminnej. Wg planu sytuacyjnego na początkowym odcinku drogi gminnej zachodzi zmiana przebiegu trasy. Po wizji lokalnej Wykonawca stwierdza, że w celu wykonania nowego przebiegu trasy zajdzie konieczność wycinki drzew i krzewów, zdjęcia humusu i uzupełnienia dołów po wyciętych drzewach. Prosimy o wskazanie ilości drzew i krzewów niezbędnych do wycinki i powierzchni zdjęcia humusu w celu prawidłowej wyceny robót przez wszystkich potencjalnych Wykonawców.

Wyjaśnienie nr 4:

W cenie oferty, w zakresie przebudowywanego odcinka drogi, należy uwzględnić koszt wykonania prac (usunięcia drzew, karczowania, transportu i uprzątnięcia terenu z pozostałości po wycince drzew) związanych z usunięciem 12 drzew (brzoza, sosna) o średnicy 7-15 cm.

W miejscu dokonanej wycinki drzew, w którym przebieg projektowanego odcinka drogi (o powierzchni 420 m²) nie pokrywa się z istniejącym śladem drogi, należy doprowadzić podłoże gruntowe do wymagań zawartych w SST i dokonać niwelacji terenu w celu dostosowania rzędnych wykonywanego odcinka drogi do rzędnych drogi istniejącej.

Materiał pochodzący z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy; cena ofertowa powinna zostać pomniejszona o wartość pozyskanego z wycinki materiału.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej