

Zestawienie montażowe oświetlenia parku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Lp.	Trasa	wykop ręczny - kabel YAKY 5x35mm2	długość kabla YAKY 5x35mm2	wykop ręczny - kabel YKY 5x6mm2	długość kabla YKY 5x6mm2	wykop ręczny - kabel YKY 3x2,5mm2	długość kabla YKY 3x2,5mm2	wykop ręczny - kabel YKY 3x1,5mm2	długość kabla YKY 3x1,5mm2	rura ochronna 75mm	długość przewodu YDY 3x2,5mm2	szafka/złącze kablowe	słup AL-6m + fundament + wysięgnik	słup AL-4.5m + fundament	oprawa typu CL1	oprawa typu A7	oprawa typu OPP	oprawa typu CL2	oprawa typu CLM1	oprawa typu A8	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm	oprawa LED 1x20W
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m	kpl
obwód zasilanie - Konarzewo park																									
1	ZKP - SO	31	33				0			31		1										8	31	36	
obwód I - Konarzewo park																									
2	SO - I/1			3	5		5			3	4,5			1	1						1	1	0	3	
3	I/1 - I/2			12	14		14			12	4,5			1	1						1	1	0	3	
4	I/2 - I/3			22	24		24			22	4,5			1	1						1	1	0	3	
5	I/3 - I/4			11	13		13			11	4,5			1	1						1	1	0	3	
6	I/4 - I/5			20	22		22			20	4,5			1	1						1	1	0	3	
7	I/5 - I/6			21	23		23			21	4,5			1	1						1	1	0	3	
8	I/5 - I/5/1						9	7	9	7						1						1	0	3	
9	I/5 - I/5/2/1			5	7		7			5	6		1				1				1	1	0	3	
10	I/5/2/1 - I/5/2/2			21	23		23			21	6		1				1				1	1	0	3	
obwód II - Konarzewo park																									
11	SO - II/1			49	51		51			49	4,5			1				1			1	1	0	3	
12	II/1 - II/2			9	11		11			9									1			1	0	3	
13	II/2 - II/3			9	11		11			9									1			1	0	3	
14	II/3 - II/4			10	12		12			10									1			1	0	3	
15	II/4 - II/5			10	12		12			10									1			1	0	3	
16	II/5 - II/6			10	12		12			10									1			1	0	3	
17	II/6 - II/7			10	12		12			10									1			1	0	3	
18	II/7 - II/8						9	7	9	7										1		1	0	3	
19	II/8 - II/9						10	8	10	8										1		1	0	3	
20	II/9 - II/10						10	8	10	8										1		1	0	3	
21	II/10 - II/11						10	8	10	8										1		1	0	3	
22	II/11 - II/12						11	9	11	9										1		1	0	3	
23	II/12 - II/13						10	8	10	8										1		1	0	3	
24	II/13 - II/14						11	9	11	9										1		1	0	3	
25	II/14 - II/15						7	5	7	5										1		1	0	3	
26	II/15 - II/16						7	5	7	5										1		1	0	3	
27	II/16 - II/17						7	5	7	5										1		1	0	3	
28	II/17 - II/18						7	5	7	5										1		1	0	3	
29	II/18 - II/19						7	5	7	5										1		1	0	3	
30	II/1 - II/1/1/1			37	39		39			37	4,5			1	1						1	1	0	3	
31	II/1/1/1 - II/1/1/2			32	34		34			32	4,5			1	1						1	1	0	3	
32	II/1 - II/1/2/1			64	66		66			64	4,5			1	1						1	1	0	3	
33	II/2 - II/2/1						14	12	14	12									1			1	0	3	
34	II/2/1 - II/2/2						12	10	12	10									1			1	0	3	

obwód III - Konarzewo park																									
35	SO - III/1			25	27		27			25	4,5			1	1					1	1	0	3		
36	III/1 - III/2			26	28		28			26	4,5			1	1					1	1	0	3		
37	III/2 - III/3			34	36		36			34	4,5			1	1					1	1	0	3		
obwód zasilanie złącz- Konarzewo park																									
38	SO - ZK1	56	58							56		1									13	56	61		
39	ZK1 - ZK1/1	16	18							16		1									5	16	21		
40	ZK1 - ZK1/2	49	51							49		1									11	49	54		
41	ZK1 - ZK1/3	22	24							22		1									6	22	27		
42	SO - CCTV			3	5					3		1									1	0	3		
43	SO - wiata					3	6			3		1									1	0	3	2	
suma :		174	184	443	487	3	629	111	141	731	70,5	7	2	13	12	1	2	1	8	12	15	79,8	174	313	2