

**Znak sprawy: NSZ.26.P12.2023.MM**

Do wszystkich uczestników postępowania  
**ZMIANA OGŁOSZENIA**  
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu  
**na dostawę materiałów preizolowanych w 2023 roku**  
**PN/12/2023/D**

Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z zapisu pkt. 13.14. Ogłoszenia dokonuje jego zmiany poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia, terminu składania ofert oraz terminu jawnego otwarcia ofert. Zmiany następują w zakresie:

- pkt 3.1., 15.1. i pkt 15.2. Ogłoszenia,
- Załącznika nr 1.1. do Ogłoszenia – Warunki techniczne: część I. Wymagania ogólne dla preizolowanych rur i kształtek do budowy podziemnych sieci ciepłowniczych do przesyłu wody gorącej, część II Wymagania techniczne szczegółowe dla systemu rur preizolowanych pkt 2, pkt 4.4., pkt 6.1.,
- Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – formularz podstawowy, Oświadczenie nr 12, lit. H.

W pkt. 3.1. Ogłoszenia było:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2023 roku wszystkich fabrycznie nowych elementów systemu rur preizolowanych do wykonania sieci ciepłowniczej z przyłączami z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej wraz z przewodami sygnalizacji alarmowej.

**Oferowane materiały preizolowane winny posiadać cechy, właściwości i dopuszczenie do ciągłej pracy w temperaturze minimum 150<sup>0</sup>C i ciśnieniu roboczym minimum 1,6 MPa.**

Ze względu na optymalizację kosztów montażu i bezpieczeństwo późniejszej eksploatacji sieci ciepłowniczej oraz celem zapewnienia kompatybilności montażowej wszystkich elementów i prawidłowej pracy całego systemu preizolowanego (w szczególności szczelności połączeń mufowych oraz prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli szczelności ciepłociągu), wszystkie zaoferowane elementy preizolowane powinny pochodzić od jednego producenta za wyjątkiem elementów produkowanych przez poddostawców.

Oferowane materiały winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.

**Pkt. 3.1. Ogłoszenia po zmianie otrzymuje brzmienie:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2023 roku wszystkich fabrycznie nowych elementów systemu rur preizolowanych do wykonania sieci ciepłowniczej z przyłączami z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej wraz z przewodami sygnalizacji alarmowej.

**Oferowane materiały preizolowane winny posiadać cechy, właściwości i dopuszczenie do ciągłej pracy w temperaturze minimum 140<sup>0</sup>C i ciśnieniu roboczym minimum 1,6 MPa.**

Ze względu na optymalizację kosztów montażu i bezpieczeństwo późniejszej eksploatacji sieci ciepłowniczej oraz celem zapewnienia kompatybilności montażowej wszystkich elementów i prawidłowej pracy całego systemu preizolowanego (w szczególności szczelności połączeń mufowych oraz prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli szczelności ciepociągu), wszystkie zaoferowane elementy preizolowane powinny pochodzić od jednego producenta za wyjątkiem elementów produkowanych przez poddostawców.

Oferowane materiały winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem.

W pkt. 15.1. Ogłoszenia było:

Oferty należy składać elektronicznie, poprzez stronę [https://platformazakupowa.pl/pn/mpec\\_tarnow](https://platformazakupowa.pl/pn/mpec_tarnow) w terminie do dnia **01.03.2023** r., do godziny **10:00**. Termin powyższy zostanie zachowany, jeżeli oferta zostanie wgrana na platformę przed jego upływem

**Pkt. 15.1. Ogłoszenia po zmianie otrzymuje brzmienie:**

Oferty należy składać elektronicznie, poprzez stronę [https://platformazakupowa.pl/pn/mpec\\_tarnow](https://platformazakupowa.pl/pn/mpec_tarnow) w terminie do dnia **03.03.2023** r., do godziny **10:00**. Termin powyższy zostanie zachowany, jeżeli oferta zostanie wgrana na platformę przed jego upływem.

W pkt. 15.2. Ogłoszenia było:

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia **01.03.2023** r. o godzinie **10:15** poprzez udostępniony przez Zamawiającego na platformie zakupowej link do transmisji z sesji otwarcia ofert.

**Pkt. 15.2. Ogłoszenia po zmianie otrzymuje brzmienie:**

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia **03.03.2023** r. o godzinie **10:15** poprzez udostępniony przez Zamawiającego na platformie zakupowej link do transmisji z sesji otwarcia ofert.

**Zgodnie z pkt. 13.15. Ogłoszenia wszelkie wprowadzone w Ogłoszeniu zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.**

Załączniki do Zmiany Ogłoszenia:

- Załącznik Nr 1 - Zmieniony Załącznik Nr 1.1 do Ogłoszenia **na dostawę materiałów preizolowanych w 2023 roku (PN/12/2023/D)** – Warunki techniczne,
- Załącznik Nr 2 - Zmieniony Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia **na dostawę materiałów preizolowanych w 2023 roku (PN/12/2023/D)** – formularz podstawowy.

**Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.**

Tarnów, dnia 24.02.2023 r.

Dariusz  
Skotnicki

Elektronicznie podpisany  
przez Dariusz Skotnicki  
Data: 2023.02.24  
13:32:27 +01'00'

Tadeusz  
Sieńczak

Elektronicznie  
podpisany przez  
Tadeusz Sieńczak  
Data: 2023.02.24  
13:09:23 +01'00'