



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, 26.10.2021 r.

ZP.271.18.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy postępowania na wymianę nawierzchni na boiskach orlika przy ul. dworskiego 98.

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz o udzielanych wyjaśnieniach.

Treść wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie sztucznych traw również z podkładem poliuretanowym, który jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym w stosunku do podkładu PP + PE. Podkład poliuretanowy cechują się:

- a. wysoką elastycznością,*
- b. wysoką wytrzymałością zakotwiczenia pęczka trawy co jest bardzo istotną cechą,*
- c. wysoką wytrzymałością na zmienne cykle zamrażania i rozmrażania sztucznej trawy (nie pęka, nie kruszy się).*

Informujemy, że większość sztucznych traw z grupy „premium” produkowanych przez czołowych światowych producentów wykonanych jest z użyciem podkładu poliuretanowego. Ponadto, zgodnie z wymaganiami normy EN 15330-1 oraz wymaganiami FIFA (których spełnienia Zamawiający wymaga), nie ma żadnych pobudek do tego aby eliminować trawę ze względu na podkład użyty w trawie. Podkład trawy nie ma żadnego wpływu na jej parametry użytkowe. Na poparcie naszych słów załączamy również pismo z akredytowanego laboratorium sportowego.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie sztucznych traw z poliuretanowym podkładem, jako rozwiązanie równoważne.

Podkreślamy, że proponowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na właściwości nawierzchni trawy: gabaryty, konstrukcję, charakterystykę materiałową, parametry techniczne, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania podkładu sztucznej trawy z poliuretanu jako równoważnego i podtrzymuje podkład trawy jako tkany razem z włóknem runa, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zaakceptuje wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu na poziomie min. 153 N/100mm? Jest to parametr badany w warunkach laboratoryjnych, tak naprawdę nieistotny dla trwałości i jakości trawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wytrzymałość łączenia klejowego po starzeniu się na poziomie minimum 153N/100mm.

Pytanie nr 3

Ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem a STT prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania sztucznej trawy o wysokości włókna 45-50mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza zastosowania sztucznej trawy o wysokości włókien 45-50mm, zgodnie ze STWiORB.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Sekretarz Miasta

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. A/a