

Znak sprawy: IP. 271.2.35.2023

Postępowanie ID 848249

Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego

*Dotyczy postępowania pn.: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach:
Zaguźnica i Królików Czwarty".*

W odpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego nr IP. 271.2.35.2023 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści przesunięcie terminu wykonania zadania na rok 2024? Wskazany w zapytaniu ofertowym termin zakończenia prac do 22.12.2022 r. wydaje się niemożliwy ze względu na procedurę rozstrzygnięcia postępowania, krótki czas na wyprodukowanie i zamontowanie urządzeń oraz pogarszające się warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu wykonania zadania na rok 2024.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia systemowego z siatki o następujących parametrach: siatka drut 3,1mm, podmurówka wys. 25cm, brama, furtka, słupki malowane dwukrotnie farbą proszkową. Proszę o doprecyzowanie rozmiarów słupków - w opisie są 60x40x2mm, w przedmiarze 76x3,5mm (standardowo używa się słupków średnicy 42mm lub 48mm). Proponowane rozwiązania stosuje się w standardowych ogrodzeniach systemowych z siatki zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia systemowego z siatki o następujących parametrach: siatka drut 3,10 mm, podmurówka wys. 25,00 cm. Brama, furtka, słupki malowane dwukrotnie farbą proszkową. Zamawiający doprecyzowuje i dopuszcza następujące rozmiary słupków:

- a) 60,00 x 40,00 x 2,00 mm;
- b) 76,00 x 3,50 mm;
- c) 48,00 x 3,20 mm.

Pytanie 3: Proszę o określenie robót które mają być wykonane w ramach humusowania.

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Lokalizacja: Jedn. ewid. 301002_2 Grodziec.

Zadanie 1. Miejscowość Zaguźnica, działki nr 329/2 oraz 329/3 obręb Zaguźnica;

Zadanie 2. Miejscowość Królików Czwarty, działka nr 33, obręb Królików Czwarty.

W ramach humusowania należy wykonać następujący zakres robót: Należy wykonać wykop oraz zdjąć (maszynowo lub ręcznie) humus (wierzchnią warstwę gleby) do głębokości około 20,00 cm poniżej obecnego poziomu terenu pod nową nawierzchnię z piasku. Przewidywana ilość humusowania: 100,00 m², w tym: 60,00 m² dla Zadania 1 (Zaguźnica), 40,00m² dla Zadania 2 (Królików Czwarty). Usunięty w trakcie humusowania urobek należy składować w wyznaczonym przez Inwestora miejscu na terenie realizacji obu zadań.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego nr IP. 271.2.35.2023 i są wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak