



UNIWERSYTET
ŁÓDZKI



UNIC

Łódź, dnia 22.05.2024 r.

Dział Zakupów

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

(048) 042 635 40 88

przetargi@uni.lodz.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą Pzp) pn.:

„Usługa montażu i podłączenia urządzeń monitoringu pożarowego w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych przekazywanych do Państwowej Straży Pożarnej”

Odpowiedzi na wnioski złożone przez Wykonawców

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

WNIOSEK NR 1

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza monitorowanie (połączenie) urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej obiektu ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych (SOAP) zainstalowaną i funkcjonującą w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z wykorzystaniem łącz transmisji innymi niż dopuszczone do stosowania na warunkach określonych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 roku (Dz.U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r. nr 85, poz. 553 i z 2018 r. poz. 984) oraz wydanymi Świadectwami Dopuszczenia na

urządzenia systemów transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, takich jak np. łącza GSM?”

Odpowiedź na pytanie nr 1: W wymaganiach organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi jest napisane, że wymagane jest złożenie kopii umowy lub oświadczenia o zawarciu umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego, a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych /tor telefoniczny/.

Z uwagi na powyższe, na chwilę obecną Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania innych łącz transmisji niż dopuszczone w rozporządzeniu MSWiA.

W przypadku zmiany przepisów uwzględniających złagodzenie powyższych wymogów, Zamawiający dokona stosownych zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) przedłużył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu oraz w konsekwencji zmienił termin związania ofertą.

Nowe terminy:

Składanie ofert: **28.05.2024 r. do godz. 10:00**

Otwarcie ofert: **28.05.2024 r. godz. 10:30**

Termin związania ofertą: **26.06.2024 r.**

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
D.S. TECHNICZNYCH

mgr inż. Jan Rydz

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAKUPÓW UE

mgr Sebastian Rudziński