

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI
ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
WIP.271.9.2024.MB

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: 9/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 9/24 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1650 z późn. zm.), informuje iż wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Wykonawca prosi o dopuszczenie uchwytu o zakresie regulacji od -20° do $+20^{\circ}$ z krokiem co 5° do montażu na wysięgniku jak i na słupie. Większy zakres regulacji często wiąże się z wyższymi kosztami produkcji i instalacji, co prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający przepłaca za rozwiązanie, którego nie użyje. Kąt nachylenia opraw bazuje na szczegółowych obliczeniach fotometrycznych, które już uwzględniają optymalne warunki oświetleniowe. Wymaganie szerszego zakresu regulacji nie ma praktycznego uzasadnienia, ponieważ podstawowe potrzeby są już spełnione w ramach tych obliczeń. Ograniczenie zakresu regulacji kąta nachylenia do rzeczywiście potrzebnego upraszcza instalację i użytkowanie opraw, co sprawia, że są one bardziej niezawodne i łatwiejsze w utrzymaniu. Podsumowując, żądanie szerokiego zakresu regulacji kąta nachylenia opraw jest nieuzasadnione zarówno pod względem ekonomicznym, jak i praktycznym. Wykonawca sugeruje dostosowanie wymagań do rzeczywistych potrzeb, co przyniesie korzyści zarówno pod względem kosztów, jak i efektywności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Burmistrz Miasta

/-/ Tadeusz Ciak