

Szczecin, 5 lipca 2023

Enea Oświetlenie/OS/NT/2023

WEA23E003177/ K2300220733

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

UZ/EO/OS/A/179/2023

LAAR.Studio Helena Kułak
Ul.Wielniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.

Inwestor:

Urząd Gminy i Miasta Gorzów Wlkp.
Ul.Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania skweru położonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiędzy ul.Przemysłową a terenem Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp..

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.06.2023r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentację zagospodarowania skweru położonego przy zabytkowym Spichlerzu pomiędzy ul.Przemysłową a terenem Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z następującymi uwagami:

1. Przy pracach ziemnych należy uwzględnić trasę istniejącej linii kablowej, należy zabezpieczyć ją rurą osłonową na całej długości projektowanego zagospodarowania terenu. W przypadku wypłylenia należy pogрузić linię kablową na głębokość przewidzianą przepisami prawa budowlanego.
2. W przypadku uszkodzenia linii kablowej podczas prac ziemnych należy bezzwłocznie poinformować pracowników ENEA Oświetlenie sp. z o.o. – Rejon Oświetleniowy Gorzów wlkp. o tym fakcie i ustalić dalszą procedurę postępowania.
3. Bezwzględnie prace prowadzone na sieci ENEA Oświetlenie sp. z o.o. lub będącej w eksploatacji ENEA Oświetlenie sp. z o.o. muszą być w trakcie robót koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oświetlenie sp. z o.o..
4. **Na czas budowy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych w zasięgu istniejącej szafki oświetleniowej.**
5. **Szczegółowe rozwiązania należy ustalić i uzgodnić w ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp. na etapie wykonawstwa.**
6. Za uszkodzenia i szkody na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o. powstałe w

Centrala

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34

tel. +48 / 91 332 17 10
faks +48 / 91 813 50 49

NIP 852-19-62-912
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000067552 Kapitał zakładowy: 182 127 000 PLN Kapitał wpłacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, że na stronie internetowej Spółki www.enea-oswietlenie.pl znajduje się obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji.

trakcie i na skutek prowadzonych prac związanych z inwestycją odpowiada Inwestor.

7. Prace zanikowe wymagają zgłoszenia do odbioru technicznego, wykonania dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Rejon Oświetleniowy Gorzów, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp..
8. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
9. Inwestor poinformuje ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Rejon Oświetleniowy Gorzów, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp. o zakresie niezbędnych wyłączeń, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystąpieniem do prac na sieci oświetleniowej.
10. **Dopuszczenia do prac związane z za- lub wyłączeniem obwodów oświetleniowych, pomiarów wymagających dopuszczenia przez upoważnionego pracownika Spółki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Rejonu Oświetleniowego Gorzów Wlkp. są odpłatne – zgodnie z cennikiem ENEA Oświetlenie sp. z o.o.. W przypadku prac prowadzonych na sieci wspólnej należy bezwzględnie uzyskać dopuszczenie od ENEA Operator Sp. z o.o..**
11. Całość prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
12. Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego będącej w eksploatacji lub na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
ds. WTP i Uzgodnień Dokumentacji

Marek Lis

Załączniki:

1. PZT – 1 egz.

Do wiadomości:

1. a/a
2. Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp.

