

Zbójno, dn. 10.02.2021 r.

ZPF.271.1.2021

**Do wszystkich Wykonawców
nr postępowania: ZPF.271.1.2021**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbójnie wraz z infrastrukturą techniczną”.

W Y J A Ś N I E N I E TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii. W opisie dokumentacji mamy – dachy pokryte panelami dachowymi z blachy łączonej na rąbek. Blacha o grubości min. 0,7 mm, zabezpieczona powłoką o wykończeniu matowym gr. 50 mikrometrów. Według naszego rozeznania żaden z producentów pokryć dachowych w Polsce nie ma w ofercie takiej blachy. Producenci oferują blachę o gr. 0,7 mm z powłoką poliester połysk 0,25 µm z 10 letnią gwarancją (nie oferują blachy 0,7 mm w macie) lub blachę o gr. 0,5 mm z powłoką ultramat o gr. 0,35 µm z 20 letnią gwarancją. Pokrycie blach powłoką 0,5 µm jest zabezpieczeniem blach dla środowiska agresywnego C4 i C5, które występuje w miejscach przemysłowych jak huty, zakłady przemysłowe oczyszczalnie ścieków, zakłady chemiczne. Normalne środowisko miejskie to C3 i dla takiego środowiska producenci wystawiają gwarancję. Prosimy o określenie jaką blachę wycenić w postępowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy spełniającej warunek minimum gr. 0,5 mm z powłoką ultramat o gr. 0,35 µm z 20 letnią gwarancją.