



W-1.43.2.55.2024.4.SB
dot.:D063/24

Warszawa, dnia 14 .04.2024r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683:

odcinek I: od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików i Czaplinek, gm. Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.

odcinek II: od km 20+400 w m. Sobików do km 21+409 - skrzyżowanie z drogą krajową nr 50 wraz z budową oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, odwodnienia drogowego oraz przebudową sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej.” – nr postępowania 063/24

Działając na podstawie **art. 135 ust. 1, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 11

Dotyczy branży energetycznej: Zauważono pewną rozbieżność w zadaniu I - oświetlenie drogowe.

wg planu sytuacyjnego cz. 1 i 2 jest 59 projektowanych latarni i opraw
wg schematu zasilania cz. 1 i 2 jest 61 projektowanych latarni i opraw
wg zestawienia materiałów i przedmiaru robót jest 60 latarni i opraw
prosimy o wskazanie prawidłowej ilości

Odpowiedź:

Zgodnie z poniższą tabelą:

1. Słupów nowych - 59
2. opraw nowych - 59
3. istniejące słupy do przestawienia wraz z oprawą – 2



Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Kabel 0,6/1kV YAKXS 4x25mm ²	m.b.	2000(1755)
2	Bednarka Fe/Zn 25x4	m.b.	1755
3	Rura osłonowa SRS 75 niebieska	m.b.	195
4	Rura osłonowa DVR 75 niebieska	m.b.	100
5	Złącze słupowego np.TB-1	szt.	59
6	Wkładki D01 6A	szt.	59
7	Słup oświetleniowy h=9m bez wysięgnika wraz z fundamentem betonowym B-80	szt.	22
8	Słup oświetleniowy h=8m bez wysięgnika wraz z fundamentem betonowym B-80	szt.	21
9	Słup oświetleniowy h=6m bez wysięgnika wraz z fundamentem betonowym B-80	szt.	16
10	Oprawa oświetleniowa URBINO LED ED 13000lm 4000K 102W (lub równoważne)	szt.	22
11	Oprawa oświetleniowa URBINO LED ED 9900lm 4000K 80W (lub równoważne)	szt.	21
12	Oprawa oświetleniowa URBINO LED ED 10200lm 5700K 80W (lub równoważne)	szt.	16
13	Przewód YDYżo 3x2,5mm ²	m.b.	455
14	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 16A	kpl.	2
15	Linia napowietrzna AsXS _n 4x25	m.b.	74
16	Szafa oświetlenia ulicznego SON	Szt.	1

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Zawieszona wyłubina
ds. Urzędowa Dróg i Mostów
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

inż. Katarzyna Lalak-Mierzejewska