


# SZAFKA WISZĄCA JEDNOCZĘŚCIOWA, 18U/600/600



MODUŁ 1-WENTYLAOROWY, 230V AC, 50HZ, 22W- WTA-1W-S06-B X2

+ TERMOSTAT WENTYLATORÓW 6A 250V

LISTWA ZASILAJĄCA 19" 9 GNIAZD Z BOLCEM, WTYK UNISCHUKO; PDU-9BB

Przełącznica światłowodowa 1U 12xSC simplex/MTRJ/E2000/LC RAL9005

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U

Fibrain Data Patchpanel 1U Express 5e FTP/STP 24 Ports XE100.250

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U

Fibrain Data Patchpanel 1U Express 5e FTP/STP 24 Ports XE100.250

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U

Fibrain Data Patchpanel 1U Express 5e FTP/STP 24 Ports XE100.250

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U

Fibrain Data Patchpanel 1U Express 5e FTP/STP 24 Ports XE100.250

ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - CZARNY RAL9005 1U

Jednostka projektowa:



Musz Architekci - Pracownia Projektowa  
mgr inż. arch. Marcin Musz  
35-011 Rzeszów, ul.Ks Sondejka 2/8a

**Temat:** Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul.Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu.

**Lokalizacja inwestycji:**

Jarosław, gm. Jarosław  
Dz. nr ew. 2430, obr 4 Jarosław

**Inwestor:** Powiat Jarosławski

37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17

**Tytuł rysunku:**

Zagospodarowanie szafy GPD

**Data:**

09.2018r.

**Nr rys.:**

E-22

**Branża:**

ELEKTRYCZNA

**Faza:**

PW

**Skala:**

1:-

**Zespół projektowy:**

mgr inż. Paulina Musz

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. Kazimierz Mosior

upr. bud. projektanta i kier. budowy w szczególności instalacji elektrycznych

**Nr uprawnień:**

PDK/0231/PWOE/15

**Podpis:**

E-154/75