

Powiatowy Zarząd Dróg
SEKRETARIAT

Otrzymało dnia 26.08.2022
Nr 3161
Skierowano do 11/14

Świecie dnia: 23.08.2022r.
OD1/RD6/94/2022UL
WEO22E184630

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. J. Hallera 9
86-100 Świecie

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących „Remontu drogi powiatowej nr 1234C Błędzim – Ostrowite” dostarczonej nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Naniesiono na rysunkach istniejące kable niskiego napięcia Enea Operator.
2. W miejscach skrzyżowań projektowanej drogi z istniejącymi kablami energetycznymi, założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejące przepusty przedłużyć,
3. Inwestor wystąpi do RD Świecie o wydanie warunków technicznych na przebudowę istniejących linii energetycznych i złączy kablowych w przypadku ich kolizji z inwestycją.
4. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
5. W przypadku konieczności zmian niwelacji terenu skonsultować ten fakt z RD Świecie celem zachowania ułożenia kabli zgodnie z przepisami.
6. Na skrzyżowaniach budowanej drogi z przęsłami linii energetycznych zachować wymagane minimalne wysokości zawieszenia przewodów.
7. Dostarczyć do RD Świecie podkład geodezyjny nowych tras kabli.
8. Uzgodnienie jest ważne do dnia 23.08.2023r.


Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świecie
Dyrektor

Robert Kitta

K/o.:
RD 6-MU/GK