

Miłosław, dn. 22.08.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Miłosław
ul. Wrzesińska 19
62-320 Miłosław

IŚR.271.ZP.17.2023

Wykonawcy
uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o określenie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wiaty placu magazynowego.

Odpowiedź nr 1

Zabezpieczenie antykorozyjne kategorii C3, grubość powłoki minimum 120 µm.

Pytanie nr 2

Ze względu na zapisy dokumentacji projektowej PTK oraz STWiORB, prosimy o potwierdzenie czy konstrukcja wiaty placu magazynowego ma być otwarta tak jak w projekcie budowlanym czy tak jak w ST na stronie 76, 1.3 Zakres robót objętych ST, ma być zamykana.

Odpowiedź nr 2

Konstrukcja wiaty placu magazynowego zgodnie z projektem budowlanym – otwarta.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywną konstrukcję hali opartą na ściągach przy zachowaniu projektowanych cech.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza alternatywną konstrukcję hali opartą na ściągach pod warunkiem zachowania wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni użytkowej (zgodnie z projektem).

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
(-) Hubert Gruszczyński