



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku
Sp. z o.o.

Kamionek 25, 12-100 Szczytno

NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905

Tel. 89 6243388 , email: biuro@zgkim-kamionek.pl,

www.zgkim-kamionek.pl

Rachunek bankowy: Santander Bank 84 1090 2718 0000 0001 5003 8394

Kamionek 03.04.2024 r.

WK. 230.2.1.2024

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno”.

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

Pytanie nr 1

Na Polskim rynku występują różne wymiary systemów o nazwie 425. proszę o sprecyzowanie czy wymiar wewnętrzny/zewnętrzny rury trzonowej mam mieć 400/455 czy 425/475 ?

W systemie 400/455 istnieje możliwość zastosowania rury trzonowej SN8 (dwuścienna gładka w środku) , ale wówczas średnica rury teleskopowej od wjazdu może mieć max 315 mm. Jeżeli chcemy zastosować tzw grube teleskopy z wjazdem 425 o średnicy zewnętrznej rury teleskopowej co najmniej 400mm wówczas rura trzonowa musi być karbowana w środku a co za tym idzie jej sztywność obwodowa wynosi SN4. proszę o sprecyzowanie który wariant wyceniać.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wskazuje, iż zamówienie dotyczy studni kanalizacyjnej zbiorczej fi 425, rura trzonowa SN8, dopuszczamy na teleskopie fi 315.

Z poważaniem
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp. z o.o.
Aleksander Godlewski