

OZNACZENIA:

- **- instalacja c.o. (zasilanie) z rur ze stali węglowej zewn. ocynkowanej (do zaprasowywania)**
- **- instalacja c.o. (powrót) z rur ze stali węglowej zewn. ocynkowanej (do zaprasowywania)**
- **- kanały wentylacyjne z rur stalowych OC spiro, izolowane**
- C1 **- oznaczenie istniejących pionów c.o. DN15, z rur stalowych (spawanych)**
- **ETK - elektroniczna głowica termostatyczna - energooszczędny regulator grzejnikowy, pozwala ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu na określony czas**
- **- otwór nawiewny w drzwiach (w dolnej części) o sumarycznym przekroju minimum 0,022 m²**

UWAGA!
Istniejące piony należy zaizolować cieplnie otulinami o grubości 20 mm i zabudować płytami gips-karton.
Gałązki grzejnikowe prowadzić na wierzchu po ścianie, bezpośrednio przy podłodze (bez otulin).
W wybranych miejscach instalację c.o. prowadzić w posadzce lub w piwnicy pod stropem (stosować otuliny termizolacyjne).

OPIS GRZEJNIKA I SCHEMAT PODŁĄCZENIA:



Uwaga
Głowicę termostatyczną należy zamontować poziomo.



Jednostka projektowa: BUDOWLANE BIURO INŻYNIERSKIE MARIAN SUŚNIŁO UL. REJA 2, 66-620 DREZDENKO tel. 502 485 501			Obiekt: **Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową**		
Tytuł rysunku: **Rzut przyziemia - instalacja c.o. i wentylacja**			Inwestor: **Gmina Drezdenko**		
			Lokalizacja **Drezdenko nr dz. 741/8**		Nr rys. **S1**
Zespół projektowy:	Podpis	Data:		Podpis	Data:
PROJEKTANT-BR. SANITARNA: mgr inż. W. Dymek uprawnienia do projektowania bez ograniczeń spec. instalacyjnej nr upr. LBS/0088/PWBS/16		08.07.2019			08.07.2019 Skala: **1:100**
					Format: **A2**