NB

Kabel
YKXS 5x2,5mm²/DVR50
zasilanie napędu bramy (NB)

Rg
PWP
SPWP
PT

PROJEKTOWANY BUDYNEK

Kabel wlz
YKXS 5*25mm²/DVR75

Kabel
YKXS 3x2,5mm²/DVR50
zasilanie bud. gospodarczego

ZK

EzDz

Oznaczenia i symbole elektryczne

- rura ochronna na kabel DVR 75 i 50 (kolor niebieski)
- ZK - projektowana złacze kablowo-pomiarowe Enea Operator
- Rg - projektowana rozdzielnica główna żłobka
- PWP - przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP
- SPWP - szafka przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- NB - szafka napędu elektrycznego bramy
- projektowana trasa kabli
- PT - szafka szczelna przyłącza teletechnicznego
- T - studzienka kablowa 300*300*300(mm) szczelna
- Dz - wideodomofon jednostka zewnętrzna
- Ez - elektrozaczep do furtki

www.kierownikbudowy.wloclawek.pl
Grzegorz Maćkowiak
mackowiak89@o2.pl
790542094
Projekty i nadzór budowlany

TEMAT:
Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

ADRES:
Rogowo działka nr 576; 577 pow. Żnin

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
Plan sytuacyjny instalacje elektryczne i teletechniczne

Projektant: mgr inż. Ryszard Jankowski upr. proj KUP/0156/POOE/10	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Czesław Szymaniak upr. KUP/0144/POOE/11	Podpis:
Data: 10.2023r	Skala: 1:50
	NR RYS: 1