

Uwaga :
Zgodnie z wymaganiami normy PN–HD 60364–7–712:2016 na budynku żłobka od strony wejścia głównego i na szafce licznikowej zabudować tablicę informacyjną „Instalacja fotowoltaiczna na dachu"

PV

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM :
Podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) – izolacja podstawowa,
Przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) – wzmocniona lub podwójna izolacja na kablach, obudowy szafek z materiałów elektroizolacyjnych, obniżenie napięcia do wartości bezpiecznej

www.kierownikbudowy.wloclawek.pl
Grzegorz Maćkowiak
mackowiak89@o2.pl
790542094
Projekty i nadzór budowlany

TEMAT:
Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

ADRES:
Rogowo działka nr 576; 577 pow. Żnin

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat instalacji fotowoltaicznych

Projektant: mgr inż. Ryszard Jankowski upr. proj KUP/0156/POOE/10	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Czesław Szymaniak upr. KUP/0144/POOE/11	Podpis:

Data:	Skala:	NR RYS:
10.2023r	–	11