



OZNACZENIA

- 1 - istn. kocioł zasypowy na węgiel/drewno o mocy 20 kW pracujący w układzie otwartym przeznaczony do wymiany
- 2 - istn. kanał nawiewny o wym. 15x20 cm typu Z z blachy stalowej umieszczony 30 cm nad podłogą
- 3 - istn. zlokalizowana, w ścianie wewnętrznej, pod stropem pomieszczenia kratka wywiewna o wym. 14x14 cm
- 4 - istn. urządzenie do podgrzewania c.w.u. 200 l (zbiornik 200 l)
- 5 - istn. naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. 12 l przeznaczone do wymiany
- 6 - istn. hydrofor
- 7 - istn. zestaw filtrów do wody
- 8 - istn. umywalka do likwidacji
- 9 - istn. wpust podłogowy
- 10 - istn. wymiennik przeznaczony do likwidacji
- 11 - istn. naczynie wzbiorcze systemu otwartego przeznaczone do likwidacji
- 12 - istn. naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego przeznaczone do likwidacji
- xxx - elementy przeznaczone do likwidacji
- - - - - istn. zasilanie instalacji c.o.
- - - - - istn. powrót z instalacji c.o.
- - - - - istn. wyjście c.w.u.
- - - - - istn. dopływ wody ziemnej do podgrzewacza

INFORMACJE DODATKOWE

- Dokumentacja techniczna została wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.)
- Projekty wszystkich branż należy rozpatrywać łącznie oraz poddać je analizie przed przystąpieniem do realizacji projektu
- Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatów w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami
- Podczas realizacji robót należy używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, oznaczonych „B” lub „CE”, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty
- Wszystkie roboty modernizacyjno-instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby uprawnionej
- W wypadku ewentualnych wątpliwości, niejasności lub innych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy porozumieć się z autorem projektu
- Rozwiązania systemowe przewidziane w projekcie należy realizować pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu

Opracowanie sporządzono na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji stanu istniejącego.

Inwestor: <i>Nadleśnictwo Stąporków</i> <i>ul. Niekańska 15, 26-220 Stąporków</i>			
Jednostka projektowa: <i>PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA</i>			
Dane jednostki projektowej: <i>Niestachów 21, 26-021 Niestachów</i> <i>woj. świętokrzyskie</i>		Dane kontaktowe: <i>tel. 605 - 463 - 030</i> <i>e-mail: munnich@tlen.pl</i>	
Temat: <i>Ekspertyza techniczna wykonania niezbędnych prac</i> <i>modernizacyjno-instalacyjnych kotłowni w obiekcie Leśniczówka Odrowąż - Odrowąż</i>			
Treść rysunku: <i>RZUT KOTŁOWNI - STAN PROJEKTOWANY</i>			Data: <i>styczeń 2023</i>
Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	Branża: <i>sanitarna</i>
Sprawdził:			Skala: <i>1:50</i>
Opracował:	<i>mgr inż. Marta Tranowska</i>	<i>SWK/0076/PWBS/20</i>	Nr rysunku: <i>2</i>