

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

**Biuro Zamówień Publicznych**

Kościerzyna, dnia 07.02.2023r.

ZP.272.2.2022

**Odpowiedzi na pytania**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), **Powiat Kościerski, ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna** udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **2023/BZP00071294/01** z dnia 31.01.2023r. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie zadania pn.: **Budowa małej architektury - miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Lubaniu na działce 269/2 obręb Lubań**  
**Zadanie realizowane jest w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020**  
**Działanie: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność do Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że pokrycie dachu na wiatkach ma być wykonane w poziomie, bez spadku? Projekt zakłada na pokryciu płytę włókno-cementową 10mm + blachę na rąbek Proszę o przesłanie szczegółów wykończenia pokrycia dachowego.

**Odpowiedź 1**

Tak. Projekt nie zakłada zastosowanie spadku na dachach wiat. Blacha na rąbek powinna zostać wykonana zgodnie za sztuką , tj. "na zakładkę", z zastosowaniem wykończenia na krawędziach w postaci drobnych okapów lub wygięć blachy w sposób uniemożliwiający cofanie się wody pod powierzchnię blachy. Takie wykończenie winno zostać wykonane po całym obwodzie dachu.



Otrzymuje:

1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. [https://platformazakupowa.pl/pn/sp\\_koscierzyna](https://platformazakupowa.pl/pn/sp_koscierzyna)
3. a/a