

**Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Ceynowy w Redzie w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021  
2.ZF.TP.BN.RB.2022**

Reda, 11.03.2022 r.

Dot. Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Ceynowy w Redzie w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021 - 2.ZF.TP.BN.RB.2022

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1.**

W zał. nr 1\_Opis przedmiotu zamówienia, znajduje się zapis o projektowanym żywopłocie. Czy zamówienie obejmuje nasadzenie zieleni? Jeśli tak proszę o udostępnienie specyfikacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że nasadzenie zieleni projektuje się w późniejszym etapie. Opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje żywopłotu.

**Pytanie nr 2.**

w zał. Nr 1a\_dokumentacja, na rysunku A-2 naniesione są ławki, kosze i ogrodzenie niskie, niestety brakuje specyfikacji(wymiary, rodzaj materiału). Czy Zamawiający ma określone wymagania w tym zakresie?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem A-2 zamontowane zostaną ławki w ilości 6szt. spełniające normy PN-EN 1176 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi. Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne. Siedzisko i oparcie z tworzywa lub z drewna impregnowanego próżniowo, ciśnieniowo w kolorze drewna naturalnego. Ławki trwale zakotwiczone w gruncie wg instrukcji producenta. Stylistyka ławek powinna nawiązywać do już istniejących. Wymaga się by wybrany przez wykonawcę model zyskał akceptację Inwestora. Przykładowe rozwiązanie:



Nasadzenie zieleni projektuje się w późniejszym etapie.

**Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Ceynowy w  
Redzie w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2021  
2.ZF.TP.BN.RB.2022**

Kosze na śmieci w ilości 3 szt.

O pojemności ok 35l, konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne. Przykładowe rozwiązanie:



Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin składania na **25.03.2022 9:00** i otwarcia ofert na **25.03.2022** rok 9:30.

z up. BURMISTRZA MIASTA  
mgr Łukasz Wójcicki  
Zastępca Burmistrza