

Tabela nr 3 Wykaz montażowy linii napowietrznej SN

Słup					Przewody												Uziemienia / Ochrona przeciwprzepięciowa																							
Numer słupa	Typ, funkcja	Obostrzenie	Orientacyjny załom	Typ fundamentu	Rozpiętość przęsła	BLL-T 50mm2	EM-12/20	Płyta fundamentu PS-160	Płyta fundamentu PS-120	Płyta ustojowa U-85	Połączenie skręcane do SFP 122	Połączenie skręcane do SFP 111	Połączenie skręcane do SP 22	Połączenie skręcane do SP 11	Płyta stopowa 0,3x0,3	Bednarka oc. 25x4mm	Pręt uziomowy miedziowany P-6/φ17,2	Ogranicznik przepięć ASM-18+W3	Konstrukcja do ogranicznika EO-54	Konstrukcja do ogranicznika EO-53	Popręcznik krańcowy PK-7 + objemka OG-5	Popręcznik krańcowy PK-3a + objemka OG-5	Popręcznik krańcowy PK-13 + objemka OG-21	Łącznik jednowidlasty h=300	Zawieszenie przelotowe ZPi/2	Łańcuch odciągowy ŁOi/2	Izolator liniowy kompozytowy SDI 90.280	Uchwyt odciągowy SO235	Zacisk SL25.2 + SP16	Uchwyt śrubowo-kabłąkowy	Rożek do zakładania uziemiaczy	Zestaw łukoodporny SDI	Izolator SDI 83	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SEW20 + SP 16	Ostona przeciw ptakom	Konstrukcja pod odłącznik KPO- + objemka OB-9	Zestaw napędu	Rozłącznik napowietrzny RN III-24/4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
					[m]											[m]				[szt.]								[szt.]										[kpl.]		
140/38	O1 12/10				36	114																						3	3											
140/37	KK1 12/20	2	88	SFP111+SP11			1	4	1	1	1	1	1	1	20	24					2			1	8	8	8					3	1		1					
140/36	KKo 12/20	2	92	SFP122+SP22	66	237	1	4		1	1		1		1	20	24	3	1	1	1		1	8	1	8	8	3		6	3			1	3		1	1	1	1
Razem:					102	351	2	4	4	2	1	1	1	1	2	40	48	3	1	1	1	2	1	9	2	12	12	12	3	6	3	3	2	3	1	1	1	1	1	

- z rozbiórki