

Tabela nr 1

WYKAZ MONTAŻOWY LINII NN-0,4kV W MIEJSCOWOŚCI OBORCZYSKA

Numer obwodu	Numer proj. stupa	Funkcja stupa	Głębokość zakopania stupa	Rozpiętość przęsła	Przewód typ AsXSn 4x70mm ²	Żerdź strunobetonowa wirowana E 10,5/10	Typ fundamentu	Belka ustojowa B-60	Płyta ustojowa U-85	Obejmka OU	Płyta stopowa 0,3x0,3m	Bednarka oc. 25x4mm	Pręt uziomowy miedziany P-6/φ17,2	Zestaw do zakładania uzemiaczy ST208	Ogranicznik przepięć ASA 500-5-BO + zacisk	Zacisk przebijający izolację SE 45.1	Przewód Lgs 16 mm ²	Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIW 57	Hak wieszakowy SOT 21.1	Hak do słupów okrągłych SOT 39	Uchwyt odciągowy SO 275S	Ostonki końca przewodu PK99
			[m]			[szt.]		[szt.]				[m]		[kpl]		[szt.]	[m]		[szt.]			
	140/38	O		36	38													4			1	4
	140/37	KK															4		2	2		
	40/2	K3	2,3	52	54	1	UP3+UP2	3	3	3	1	12	1	3	3	3	1		1		1	4
Suma:				88	92	1		3	3	3	1	12	1	3	3	3	1	8	1	2	4	8

- z demontażu