

LEGENDA:

L/Z-Lodówko- zamrażarka
Z - Zamrażarka
MY-myjki (zmywalnia)
SU-Suszarka do szkła
SP-Suszarka do płytek
SL-Suszarka laboratoryjna
D -Dygestorium(D120 /150)
CH-Chłodziarka
DE-Destylarka
W-Wirówka
L/Z-Chłodziarko-zamrażarka
Z -Zamrażarka skrzyniowa
AT-Autoklaw
ApK - Aparat Kocha
ST-Sterylizator
ST/P- Sterylizator parowy 30l
KL-Komora laminarna
CP-Cieplarka
Z-Zamrażarka
ZD- Zmywarka- dezynfektor
ZM-Zmywarka
DC-Destylarka
SZU-Suszarka
ST - Suszarka do sterylizacji szkła
Pc-Piec do mineralizacj

LEGENDA:

- umywalka ceramiczna z półpostumentem
- umywalka ceramiczna montowana na szafce z drzwiami zamykanymi
- umywalka ze stali nierdzewnej (kwasówki) montowana na szafce z drzwiami zamykanymi
- zlew ze stali nierdzewnej (kwasówki) z pompkami cisnieniowymi montowany na szafce z drzwiami zamykanymi
- prysznic bezpieczeństwa
- D1 dozownik mydła bezdotykowy
- D1L dozownik mydła bezdotykowy
- D2L dozownik płynu dezynfekcyjnego bezdotykowy
- D3 pojemnik na ręczniki jednorazowe
- D4 pojemnik na papier toaletowy
- D5 pojemnik na szczotkę do wc
- Dm dozownik mydła
- Dm pojemnik na papier toaletowy
- drzwi z kodem dostępu
- SSMW system sygnalizacji włamania i napadu
- RCSAL system rezerwacji sal
- Apteczka apteczka na wyposażeniu pom.naukowych- laboratoryjnych

INSTALACJA GAZU- GAZ ZIEMNY
ZESTAW PKT. POBORU GAZU

- pobór gazu ziemnego - 2 punkty dostępu
- pobór gazu ziemnego - 1 punkt dostępu

Odległość palników od gniazd ok 50 cm- strefy bezpieczeństwa od palników

INSTALACJA PRÓŻNI I SPRĘŻONEGO POWIETRZA

- SPW SPRĘŻONE POWIETRZE, PRÓŻNIA

GAZY TECHNICZNE O KLASIE CZYSTOŚCI 99.99, W BUDYNKU LABORATORIUM INSTALACJA WEWNĘTRZNA Z BUTLI

- SPS SPRĘŻONE POWIETRZE SYNTETYCZNE
- N_2 99,995% AZOT O KLASIE CZYSTOŚCI 99.995%
- Ar 99,998% ARGON O KLASIE CZYSTOŚCI 99.995%
- CO_2 DWUTLENEK WĘGLA
- C_2H_2 ACETYLEN O KLASIE CZYSTOŚCI 99.995%
- SSS TABLETY DO SYSTEMU MONITOROWANIA STANU GAZÓW W BUTLI

- DYGESTORIUM D120/150 DWA- WZMOCNIONE D- OGÓLNE — PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE DYGESTORIUM:
  - ZLEWIK OCIEKOWY
  - PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ I ODPŁYW ŚCIEKÓW
  - PRZYŁĄCZE GAZU ZIEMNEGO
  - 4xGNIAZDA EL.230V (panel zewnętrzny)
  - SZAFKI POD DYGESTORIUM NA ZASADY I KWASY
- KL KOMORA LAMINARNA
- SZAFA WENTYL. SZAFY WENTYLOWANE
- SW1/150 STOŁY LABORATORYJNE METALOWE Z WYPOSAŻENIEM BLATY GRANITOWE GR 4CM
- SW1/90 STOŁY LABORATORYJNE Z SZAFKĄ ZAMYKANĄ WYPOSAŻONE W ZLEWIK OCIEKOWY BLATY GRANITOWE GR 3CM

- ZESTAW GNIAZD DLA MODUŁU STOŁU WYSPOWEGO (GNIAZDA W RAMCE NAD STOŁEM -WYS.OK 130CM OD POSADZKI) GNIAZDA: 2x230V+2xDATA REZERWOWANE 230V+2xDATA ZASILANE z UPS 230V+1xPODWÓJNE RJ45 — PEL1
- ZESTAW GNIAZD DLA MODUŁU STOŁU PRZYŚCIENNEGO (GNIAZDA POD PARAPETEM W LISTWIE PRZYŚCIENNEJ) GNIAZDA: 2x230V+2xDATA REZERWOWANE 230V+2xDATA ZASILANE z UPS 230V+1xPODWÓJNE RJ45 — PEL2
- GNIAZDA JAK WYŻEJ + GNIAZDO TELEFONICZNE — PEL2.1
- ZESTAW GNIAZD DLA BIUREK - PRACA BIUROWA GNIAZDA: 3XEL 230 V+ 2xDATA+1xPODWÓJNE RJ45 — PEL3
- GNIAZDA JAK WYŻEJ + GNIAZDO TELEFONICZNE — PEL3.1
- ZESTAW GNIAZD DLA BIURKA, BOKSY PRACY ANALITYKÓW GNIAZDA: 2XEL 230 V+1 PODWÓJNE SIECIOWE RJ45 +2xUPS — PEL4
- ZESTAW GNIAZD DLA STOŁU WAGOWEGO I DRUKAREK GNIAZDA: 3XEL 230 V+1 PODWÓJNE SIECIOWE RJ45 — PEL5
- ZESTAW GNIAZD w POM.MY,INI,POM.LODÓWEK,ZMYWALNI GNIAZDA: 2x230V+1x400V+2xDATA REZERWOWANE 230V+2xDATA ZASILANE z UPS 230V+1xPODWÓJNE RJ45 — PEL6

- A GNIAZDO: EL.230 V
- A GNIAZDO: RJ45 PODWÓJNE SIECIOWE
- A GNIAZDO: UPS
- 3~ GNIAZDO: 3 FAZOWE 400V - 32A PIĘCIOBIOLCOWE IP44
- GNIAZDO: EL-HERMETYCZNE PRZY UMYWALCE
- PC MONITOR BIURKOWY LED PC-JEDNOSTKA,
- ZESTAW DO URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH MONITOR LED PC-JEDNOSTKA, MYSZ,KLAWIATURA
- ZESTAW KOMPUTEROWY SIECIOWY MONITOR BIURKOWY LED PC-JEDNOSTKA, MYSZ,KLAWIATURA
- SPRZĘT MULTIMEDIALNY W GESTII INWESTORA NALEŻY WYKONAĆ GNIAZDA DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ
- UM URZĄDZENIE MONITORUJĄCE - MONTAŻ GNIAZD W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ (230V, RJ45)
- LB • pojedyńcze gniazdo wtykowe z bokiem ochronnym, 2P+E, pt, szczelne - IP44, 250V, 16A do zasilania lamp UV
- FB FLOORBOX gniazda w posadzce pomieszczenia
- lampa UV LAMPY PRZEPŁYWOWE UV
- SUSZARKI ELEKTRYCZNE

TEMAT:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO-NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251
ADRES:	92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.403/2 , obręb W-14
ZAMAWIAJĄCY:	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI AL.KOŚCIUSZKI 4 90-419 ŁÓDŹ
WYKONAWCA OPRACOWANIA:	ARCHITEKTON SP.Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8

PROJEKTANCI:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Andrzej Szurmak	upr. bud. nr 227/85/Wł.	
DOPRACOWAŁ:		
mgr inż. arch. Jolanta Drzazga		
D.Klimaszewska-Stajuda		
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha	upr. bud. nr 206/82/WML	

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU

DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	SKALA :
07-2018	TECHNOLOGIA	ZP/91/2017/PW/TECH/01	1:100

architekton SP. Z O.O. 91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8 tel. (+48) 0-42 651 66 90 archi@architekton.com.pl