

Gdańsk,  
18.07.2023 r.

**Do Wykonawców**  
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

Nr sprawy  
PA.280.6(17).2023

*dotyczy: postępowania „Budowa Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej na plw. Westerplatte”*

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- I. Zamawiający – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku informuje, że w związku ze złożeniem przez Wykonawców zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania, udziela stosownych wyjaśnień na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.):

### **Pytanie nr 189**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 148 posadzka A01 wykonana w technologii żywicy należy założyć zwiększone wymagania estetyczne. W książce materiałów założono, że żywica ma mieć 2-3mm grubości, kolor jasnoszary oraz wykończenie gładkie. Natomiast na rysunku PW\_A\_3.0 POM. 0.1 HOL WEJŚCIOWY Z KASĄ w legendzie jest wzmianka „żywica epoksydowa w kolorze jasnoszarej kredy z kruszywem z marmuru”. Które rozwiązanie mamy przyjąć jako właściwe? Po zastosowaniu kruszywa z marmuru docelowa grubość posadzki żywicznej może oscylować w okolicach ok. 8mm grubości.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż posadzkę w pomieszczeniu 0.1 HOL należy wykonać zgodnie z informacją na rysunku architektonicznym, to jest z zastosowaniem kruszywa z marmuru tj. po zastosowaniu kruszywa z marmuru docelowa grubości posadzki żywicznej może oscylować w okolicach 8 mm. W Książce Materiałów wystąpiła pomyłka.

### **Pytanie nr 190**

Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji, który jest jednym z kryteriów oceny ofert, dotyczy tylko robót budowlano-montażowych. Jednocześnie

prosimy o podanie jaki należy przyjąć w ofercie okres gwarancji na urządzenia i systemy.

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wskazany w SWZ okres gwarancji (będący jednym z kryteriów oceny ofert) dotyczy zarówno robót budowlano-montażowych, jak i urządzeń i systemów, zgodnie z zapisami §12 projektu umowy.

---

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców przy składaniu ofert.

**Ponadto, Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 21 lipca 2023 roku o godz. 10:00.**

Sekretarz komisji przetargowej

/-/ Elżbieta Adrych