ZASILANIE
UKŁAD SZR

Zasilanie 2 z agregatu	Automatyczny Przełącznik Zasilania ATyS P 4p 250A	panel ATyS D20	Zasilanie 1 z Sieci	POŻAROWY WYŁACZNIK PRĄDU

=RG
-Q1
-0X0
N 5 3 1
-1Q1
-Y1
-1A1
-1W1 YKYx75mm2
-1W2 Olflex cl. 100 5G2,5
-1W3 ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
-1W4 YKY 4x50mm2
207
208
209
210
73
74
43
44
53
54
63
64
RJ
RS485
Automatyczny Przełącznik Zasilania ATyS P
cz bi
START/STOP
PEN
G
KJA55
50KVA
40kW
Niski poziom paliwa
Awaria zbiorcza
Praca
Do szafy RZS-T
LGYżo25mm2
-X
KWh
istn.Złącze ZKP

Electric Installation

Ten rysunek jest chroniony prawem autorskim. Nieuprawnione powielanie i ujawnianie osobom trzecim będzie karane finansowo i może skutkować konsekwencjami prawnymi

Wykonawca:
PRESTIGE
Marek Skrocki
UL. Krańcowa 79
Poznań

Data	Oprac.	nr. upr	Podpis
11.01.23	Piotr Sokołows	WKP/0261/PWOE/15	
11.01.23	Szymon Hajdasz	WKP/0384/PWOE/09	
		Norma	DIN 81346
			E6

Wykonane dla: SUW Kotlin
Gmina Kotlin
63-220 Kotlin
ul. Powstanców Wlkp

Typ urządzenia: Rozdzielnia SZR

Arkusz bieżący 1
poprzedni
następny
Ilość arkuszy 1