

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42  
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

**VIA PROJEKT Łukasz Szawaryński**  
**Piskorskiego Czesława 21**  
**70-809 Szczecin**

W/ znak: VIA/20/0022/KD  
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102097/20

z dnia 10-08-2020  
z dnia 25-08-2020

Uzgadnianie tras innych urządzeń podziemnych  
**NR PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102097/20**

Dotyczy:

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Stargard, m. Stargard, ul. Armii Krajowej - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Ks. Jana Twardowskiego

W odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 10.08.2020 r. (wpłynęło do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie dn. 19.08.2020 r.) informujemy, że w zakresie przedłożonego opracowania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księdza Jana Twardowskiego w Stargardzie, woj. Zachodniopomorskie” ułożona jest czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., tj. projektowany ciąg pieszo-rowerowy krzyżuje się z przyłączem gazowym niskiego ciśnienia dn 63 PE (rok budowy 2003).

Wyżej wymienione czynne przyłącze gazowe w momencie jego wybudowania – w zależności od miejsca jego lokalizacji (chodnik, jezdnia, pobocze) ułożone zostało na głębokości około 0,8 – 1,0 m (w odniesieniu do rzędnych terenu istniejących podczas jego budowy), a po wybudowaniu wniesione wraz z rzędnymi na geodezyjną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, znajdującą się w Miejskim Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym w Stargardzie. Ww. sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanego powyżej przyłącza gazowego zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu). Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała i wynosi 1,0 m.

W strefie kontrolowanej o szerokości 1,0 m ww. czynnej sieci gazowej PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie strefy kontrolowanej o szer. 1,0 m mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

Mając powyższe na uwadze, pozytywnie opiniujemy załączony do Państwa pisma plan sytuacyjny, jednakże ze względu na występującą w zakresie planowanej inwestycji czynną sieć gazową, w dokumentacji budowlanej

projektowo-wykonawczej przedmiotowej inwestycji, należy uwzględnić uwagi j.n.:

1. W miejscach, w których zlokalizowana jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni muszą znaleźć się ponad ułożonymi czynnymi odcinkami sieci gazowej.
2. Odległości poziome mierzone od osi gazociągów do krawędzi jezdni (krawężników) powinny wynosić nie mniej niż 0,5 m (należy tutaj zweryfikować odległość obrzeża od przyłącza gazowego w miejscu przekroju B-B).
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przekopy próbne w celu potwierdzenia informacji dot. ułożenia ww. sieci gazowych niskiego ciśnienia ze stanem faktycznym.
4. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m czynnej sieci gazowej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefach tych nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodu gazowego.
5. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownia Szczecin Północ (ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, tel. 91 424 72 66, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w PSG sp. z o.o., powołując się na znak naszego pisma, a w przypadku stwierdzenia kolizji wysokościowej z ww. siecią gazową należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie Warunków Technicznych na jej przebudowę lub/i zabezpieczenie. Ewentualna przebudowa sieci gazowej może zostać wykonana kosztem i staraniem własnym Inwestora zadania.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż pobierana jest opłata w wysokości 100,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa osobną korespondencją.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Mienia i Uzgodnień

Dorota Tomkiel-Balcar

Załączniki:

1. Załącznik graficzny Nr 1 pn. „Plan orientacyjny” – Rysunek 1 – 1 egz.
2. Załącznik graficzny Nr 2 pn. „Plan sytuacyjny” – Rysunek 2 – 1 egz.
3. Załącznik graficzny Nr 3 pn. „Przekroje normalne” – Rysunek 3 – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gazownia w Stargardzie
3. PSGSZ.ZMDZ – a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl