



Adres SOU: Stargard Szczeciński, ul. Kazimierza Wierzyńskiego przy st.40042  
Rejon Dystrybucji: Stargard Szczeciński  
Nr eksploatacyjny: 041  
Nr inwentarzowy: 4-4-3214011-041  
Zasilanie szafki: ze stacji 15/0.4kV  
Rodzaj szafki: SO na słupie ZN 0.4 kV  
Własność szafki: ENEA Operator  
Zabezpieczenie obwodowe I: 1 x WT-00/T 50

041  
1911  
5279

041  
1911  
5280  
Do likwidacji

041  
1911  
5239  
Do likwidacji

041  
1911  
5241  
Do likwidacji

041  
1911  
5240  
Do likwidacji

041  
1911  
5237  
Do likwidacji

041  
1911  
5238  
Do likwidacji

041  
1911  
5235  
Do likwidacji

Adres SOU: Stargard Szczeciński, ul. Lechonia  
Rejon Dystrybucji: Stargard Szczeciński  
Nr eksploatacyjny: 045  
Zasilanie szafki: ze stacji 15/0.4kV  
Rodzaj szafki: SO wolnostojąca na fundamencie  
Własność szafki: ENEA Operator  
Zabezpieczenie obwodowe I: 2 x Bi 25

045  
1911  
5304

045  
1911  
5340

045  
1911  
5341

045  
1911  
5295  
Do likwidacji

045  
1911  
5294  
Do likwidacji

045  
1911  
5293  
Do likwidacji

045  
1911  
5288  
Do likwidacji

045  
1911  
5287  
Do likwidacji

045  
1911  
5283  
Do likwidacji

045  
1911  
5282  
Do likwidacji

LEGENDA:  
- Istniejąca trasa kablowa YAKY 4x25 mm²  
- elementy do demontażu  
- granice działek

**CVA** PROJEKT  
ul. Pomarańczowa 43/15, 70-781 Szczecin,  
NIP: 594-150-94-54,  
tel. kom. 660 770 709,  
e-mail: biuro@cva-projekt.pl

Złącze kablowe ENEA Operator  
ZK1-1P nr 0017873 do przedstawienia

Nazwa inwestycji:	Budowa ciągu pieszo-towerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księdza Jana Twardowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie		
Adres inwestycji:	Dz. Ewid. 104/7, 104/5, 318, 320, 326/2		
Temat:	Plan zagospodarowania terenu Kolizje 0,4 kV - ENEA, ENEOS		skala 1:500
Branża: elektryczna	Data opracowania: lipiec 2020r.		Podpis
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Majchrowski	upr. 146/Sz/85	
Opracował:	mgr inż. Hubert Majchrowski	-	
Rysunek nr E2	Arkusz 1/1		