



Gdańsk, 20.09.2024

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi wewnętrznej na Grodzisku w Sopocie przy ul. Haffnera 63, oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (2)

Sygnatura sprawy: ZP/06/2024

Dotyczy: ZMIANA NR 1 DO SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że do wykonania balustrad należy zastosować **belki drewniane o przekroju 15 x 15 cm** zamiast 25 x 25 cm.

Pozostałe parametry dotyczące balustrad, określone w dokumentacji projektowej - pozostają bez zmian.

Ilekroć w dokumentacji projektowej w części opisowej oraz rysunkowej jest mowa o przekroju belek 25 x 25 cm należy przyjąć przekrój 15 x 15 cm.

W przedmiarze zapis: „Montaż poręczy drewnianych wg. wzoru zał. w części arch.” - należy analizować łącznie z powyższą zmianą wprowadzoną przez Zamawiającego w zakresie przekroju balustrad, wynoszącym **15 x 15 cm**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert - nie ulega zmianie.

Komisja przetargowa