PRZEKRÓJ I-I





PRZEKRÓJ II-II



L.p.	Nazwa elementu	Ilość (szt, kpl, m)	Uwagi/producent
1.	Łącznik do wmurowania DN 800, typ C	1	w syst. producenta rur
2.	Rurociąg ścieków oczyszczonych GFK 800,SN10000	1kpl	wg. rys 13
3.	Klamry złazowe typ U-327	3	
4.	Właz żeliwny DN 600, klasy C-250, wentylowany, wg PN-EN 124	1	
5.	Istniejący kanał betonowy DN 1200	-	

UWAGI:
1. Rurociąg występujący w opracowaniu wykonać z rur GFK DN800, SN 10 000, PN1.
2. Podczas układania rurociągu i budowy komory K1 zabezpieczyć istniejący kanał odpływowy przed przemieszczeniem.
3. Komora K1 wg branży konstrukcyjnej.
4. W przypadku różnic w wymiarach oraz rzędnych wysokościowych wskazanych w projekcie z wartościami rzeczywistymi należy powiadomić nadzór autorski.
5. Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy zweryfikować parametry techniczne przyjęte w projekcie z aktualną ofertą dostawców rur. W przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór autorski.
6. Kanał DN 1200 skuć do wysokosci wymaganej kinety jako jako jedną z ostanich czynnosci

EGBUD®
ul. Mi. Energetyków 3, 59-916 BOGATYNIA
tel.075 77 23 800, fax.075 77 84 558
e-mail: egbud@egbud.pl

INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.; ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński						
PRZEDSIĘWZIĘCIE	„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM - DOKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA" (zadanie 7)						
OBIEKT	Oczyszczalnia ścieków dz. nr 13,14,15 obr. 3 Stargard Szczeciński						
FAZA ZADANIA	Dokumentacja Powykonawcza	BRANŻA	TECHNOLOGICZNA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
SKALA / DATA	1:50 styczeń 2015	PROJEKTANT	mgr inż. T.Matczak	instalacja wod-kan	54/04/ZG	01.2015	
TYTUŁ RYSUNKU KOMORA POŁĄCZENIOWA K1		OPRACOWAŁ	-				
		SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. W.Mroczkowski	instalacja wod-kan	LBS/0034/POOS/10	01.2015	
NR ZAMÓWIENIA	JRP-5/2013	NR RYSUNKU	R -DPW- 100 - T - 41 - 0A				

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

KOD DOK. | FAZA ZAD. | NR OBIEKTU | BRANŻA | NR KOL. RYS. | NR REWIZJI