

UWAGA:
PION WENTYLACYJNE W OBRĘBIE PODDASZA, NALEŻY ZAIZOLOWAĆ MATERIAŁEM O WSPÓŁCZYNNIKU MIN. λ=0,035 i GRUBOŚCI MIN. 80 mm

UWAGA:
± 0,00=179m n.p.m.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM OWADOBÓJCZYM I GRZYBOBÓJCZYM
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W ZESZYTACH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ

S1 UZUPEŁNIENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH/ WYMIANA WTÓRNYCH CEGIEŁ I FUG
–Warstwy historyczne bez zmian
–Usunąć cegły wtórne, uzupełnic ponownie cegłami o identycznych parametrach historycznych
–Oczyścić mur ceglany z fug, uzupełnić nowymi o identycznych parametrach jak fuga historyczna
–Ubytki po wewnetrznej stronie muru zacekolować
–Wewnętrzną stronę muru wykończyć tynkiem cementowo–wapiennym (2cm)

S1a ZAMUROWANIA OTWÓRÓW W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH
–warstwa zewnętrzna–cegły o identycznych parametrach jak cegły historyczne
–warstwa konstrukcyjna–gazobeton 600
–Ubytki po wewnetrznej stronie muru zacekolować
–Wewnętrzną stronę muru wykończyć tynkiem cementowo–wapiennym (2cm)

S2 ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA– zamurowanja

Tynk cementowo–wapienny	2,0 cm
Bloczki z betonu komórkowego	wg części rysunkowej
Tynk cementowo–wapienny	2,0 cm

Sd1 ŚCIANA DZIAŁOWA SYSTEMOWA 12,5 cm

Płyta gipsowo–włóknowa	2x1,25 cm
Konstrukcja z ocynkowanych profili stalowych	7,5 cm
Płyta gipsowo–włóknowa	2x1,25 cm

Sd2 ŚCIANA DZIAŁOWA SYSTEMOWA do pomieszczeń mokrych 12,5 cm

Płyta gipsowo–włóknowa	2x1,25 cm
Konstrukcja z ocynkowanych profili stalowych z wypełnieniem wełną mineralną	7,5 cm
Płyta gipsowo–włóknowa	2x1,25 cm

SdML ŚCIANA DZIAŁOWA MIĘDZYLOKALOWA SYSTEMOWA 20,5 cm

Płyta gipsowo–kartonowa	2x1,25 cm
Konstrukcja z ocynkowanych profili stalowych z wypełnieniem wełną mineralną	15,5 cm
Płyta gipsowo–kartonowa	2x1,25 cm

SdK ZABUDOWA ŚCIANKI KOLANKOWEJ SYSTEMOWA EI30 12,5 cm

Płyta gipsowo–kartonowa osadzona na profilu stalowym lub drewnianym	2x1,25 cm

SIO ŚCIANA ISTNIEJĄCA izolowana płytami ogniowymi
Odporność ogniowa EI 120,

Płyta ogniowa (lub równoważna)	gr.1,25 cm
Ściana istniejąca	
Tynk cementowo wapienny	2cm

SDO ŚCIANA DZIAŁOWA OGNIOWA, MIĘDZYLOKALOWA SYSTEMOWA
EI 120 12,5 cm

Płyta gipsowo–kartonowa	2x1,25 cm
Konstrukcja z ocynkowanych profili stalowych z wypełnieniem wełną mineralną	7,5 cm
Płyta gipsowo–kartonowa	2x1,25 cm

CKK ARCHITEKCI

CKK Architekci
sp. z o.o.
sp. komandytowa

ul.Świętojańska 87/14
81–389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

ADRES:
dz. nr 132/3, obręb Gołubie, gmina Stężyca

INWESTOR:
Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83–322 Stężyca

PROJEKT: REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WE WSI GOŁUBIE, GMINA STĘŻYCA, POWIAT KARTUSKI
NR.PROJ: 1345
FAZA:
BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PODDASZA
SKALA RYSUNKU: 1:50
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Król PO/KK/011/02
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Lidia Modrzejewska
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marzenna Dragun upr. nr 3651/Gd/88
FORMAT: A–2
DATA: sierpień 2023
REWIZJA:
NR RYSUNKU: AW_04