

WZ.52840.111.2.2023



Wrocław, dnia 05 maja 2023 r.

Postanowienie nr WZ.52840.111.2.2023

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969), na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 kwietnia 2023 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną...” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Edward Knapczyk oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Grzegorz Kułak, dot. budynku przedszkola usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzylesiu, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. wyposażenia dróg ewakuacyjnych (korytarze oraz klatka schodowa) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia minimum 5 lx,
2. wyposażenia wyjść z sal dla dzieci oraz dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki ewakuacyjne kierunkowe,
3. zapewnienia przez poziome drogi ewakuacyjne większych od wymaganych wymiarów w zakresie wysokości i szerokości (szerokość korytarzy wynosi 1,65 – 5,65 m, zaś ich wysokość wynosi 2,62 – 4,02 m),
4. zapewnienia długości dojsć ewakuacyjnych krótszych od wymaganych, tj. do 6,5 m przy jednym kierunku ewakuacji oraz do 10 m dla krótszego dojścia przy dwóch kierunkach ewakuacji,
5. zapewnienia stałego nadzór w godzinach pracy przez wykwalifikowany personel przedszkola (minimum 10 osób),
6. przeprowadzania dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji,
7. przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkoleń oraz praktycznych ćwiczeń dla pracowników przedszkola, w zakresie użycia urządzeń przeciwpożarowych, ze szczególnym naciskiem na obsługę hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w obiekcie, a także postępowania w przypadku powstania pożaru w budynku gospodarczym. Szczegółowy zakres szkoleń i sposób ich dokumentowania zawarty będzie w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy Technicznej”, w inny sposób niż podano w:

1. **§ 68 ust. 1** – niezachowanie parametrów przez ewakuacyjną klatkę schodową:
 - szerokości biegów wynosi 0,96 – 1,14,

- szerokości spoczników wynosi 1,14 – 2,1 m,
 - wysokości stopni wynosi 0,152 – 0,171 m.
2. **§ 68 ust. 1 i § 69 ust. 5** – niezachowanie parametrów schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku w zakresie:
 - wysokości wynoszącej 0,175 – 0,19 m,
 - szerokości stopni wynoszącej 0,31 - 0,32 m.
 3. **§ 79 ust. 1** – drzwi wyjściowe z WC o szerokości wynoszącej 0,6 - 0,77 m.
 4. **§ 216 ust. 1** – brak wymaganej klasy odporności ogniowej przez:
 - drewniane stropy budynku (drewniane stropy z ślepym pułapem zapewniają klasę REI 45),
 - konstrukcję i przekrycie dachu,
 - jedną ścianę wewnętrzną (okienko podawcze w ścianie pomiędzy salą dzieci a wydawalnią posiłków na I piętrze.
 5. **§ 216 ust. 2** – drewniane stropy budynku nie spełniają wymagań w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia.
 6. **§ 216 ust. 5** – brak wymaganej klasy odporności ogniowej przez okładzinę oddzielającą od wewnątrz palną izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku.
 7. **§ 219 ust. 2** – występowanie pomieszczeń na poddaszu w budynku ZL II.
 8. **§ 227 ust. 5** – brak zapewnienia w strefie pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m² możliwości ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji.
 9. **§ 236 ust. 4** – główne drzwi wyjściowe z budynku otwierają się do środka.
 10. **§ 237 ust. 10** – szerokość przejść ewakuacyjnych na parterze pomiędzy pomieszczeniem wydalani posiłków a zmywalnią wynosi 0,67 m oraz na I piętrze pomiędzy pomieszczeniami magazynków wynosi 0,65 m.
 11. **§ 239 ust. 1** – drzwi wyjściowe z części pomieszczeń o szerokości wynoszącej 0,6 ÷ 0,89 m.
 12. **§ 239 ust. 4** – drzwi wyjściowe na zewnątrz budynku z klatki schodowej o szerokości wynoszącej 1,08 m.
 13. **§ 239 ust. 6 w zawiązku z § 62 ust. 1** – drzwi wyjściowe z części pomieszczeń o wysokości wynoszącej 1,9 – 1,99 m.
 14. **§ 240 ust. 1** – nieblokowane skrzydło drzwi dwuskrzydłowych dot. głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi z klatki schodowej oraz drzwi z korytarza piwnicy o szerokość wynoszącej odpowiednio 0,73 m, 0,85 m i 0,85 m.
 15. **§ 242 ust. 2** – występowanie jednego lokalnego przewężenia na korytarzu piwnicy o szerokość wynoszącej 1,11 m.
 16. **§ 271 ust. 1 i § 249 ust. 6** – odległość pomiędzy oknami w ścianach budynków sąsiednich, znajdujących się naprzeciwko siebie wynosi 6,2 – 7,9 m.

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu: „Ekspertyza techniczna...” z kwietnia 2023 r.

Otrzymuje:

Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie
Urząd Miasta i Gminy w Międzyzlesiu
Plac Wolności 1,
57-530 Międzyzlesie



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku
ul. Traugutta 7,
57-300 Kłodzko
2. a/a

MF



Postanowienie nr WZ.52840.111.3.2023

W związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057), na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 kwietnia 2023 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną...” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Edward Knapczyk oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Grzegorz Kułak, dot. budynku przedszkola usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzylesiu, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. wyposażenia dróg ewakuacyjnych (korytarze oraz klatka schodowa) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia minimum 5 lx,
2. wyposażenia wyjść z sal dla dzieci oraz dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki ewakuacyjne kierunkowe,
3. zapewnienia przez poziome drogi ewakuacyjne większych od wymaganych wymiarów w zakresie wysokości i szerokości (szerokość korytarzy wynosi 1,65 – 5,65 m, zaś ich wysokość wynosi 2,62 – 4,02 m),
4. zapewnienia długości dojsć ewakuacyjnych krótszych od wymaganych, tj. do 6,5 m przy jednym kierunku ewakuacji oraz do 10 m dla krótszego dojścia przy dwóch kierunkach ewakuacji,
5. zapewnienia stałego nadzór w godzinach pracy przez wykwalifikowany personel przedszkola (minimum 10 osób),
6. przeprowadzania dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji,
7. przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkoleń oraz praktycznych ćwiczeń dla pracowników przedszkola, w zakresie użycia urządzeń przeciwpożarowych, ze szczególnym naciskiem na obsługę hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w obiekcie, a także postępowania w przypadku powstania pożaru w budynku gospodarczym. Szczegółowy zakres szkoleń i sposób ich dokumentowania zawarty będzie w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy Technicznej”, w inny sposób niż podano w § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. a w związku z § 20 ust. 1 – lokalizacja hydrantu wewnętrznego 25 na poddaszu w obrębie wydzielonej pożarowo klatki schodowej – rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu: „Ekspertyza techniczna...” z kwietnia 2023 r.

Otrzymuje:

Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie
Urząd Miasta i Gminy w Międzyzlesiu
Plac Wolności 1,
57-530 Międzyzlesie



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Bruć
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Do wiadomości:


1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku
ul. Traugutta 7,
57-300 Kłodzko
2. a/a

MF

WZ.52840.111.4.2023

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu	
wpl. dnia	11-05-2023
2647	
referat	podpis

Wrocław, dnia 05 maja 2023 r.



Postanowienie nr WZ.52840.111.4.2023

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 kwietnia 2023 r., wraz z załączoną „Ekspertyzą techniczną...” sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Edward Knapczyk oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Grzegorz Kułak, dot. budynku przedszkola usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzylesiu, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. wyposażenia dróg ewakuacyjnych (korytarze oraz klatka schodowa) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia minimum 5 lx,
2. wyposażenia wyjść z sal dla dzieci oraz dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki ewakuacyjne kierunkowe,
3. zapewnienia przez poziome drogi ewakuacyjne większych od wymaganych wymiarów w zakresie wysokości i szerokości (szerokość korytarzy wynosi 1,65 – 5,65 m, zaś ich wysokość wynosi 2,62 – 4,02 m),
4. zapewnienia długości dojeżdżających ewakuacyjnych krótszych od wymaganych, tj. do 6,5 m przy jednym kierunku ewakuacji oraz do 10 m dla krótszego dojeżdżania przy dwóch kierunkach ewakuacji,
5. zapewnienia stałego nadzór w godzinach pracy przez wykwalifikowany personel przedszkola (minimum 10 osób),
6. przeprowadzania dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji,
7. przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkoleń oraz praktycznych ćwiczeń dla pracowników przedszkola, w zakresie użycia urządzeń przeciwpożarowych, ze szczególnym naciskiem na obsługę hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w obiekcie, a także postępowania w przypadku powstania pożaru w budynku gospodarczym. Szczegółowy zakres szkoleń i sposób ich dokumentowania zawarty będzie w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach, w inny sposób niż podany w § 10 ust. 6 pkt. 3 – odległość hydrantu zewnętrznego do budynku wynosi 135 m – rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...” stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za pośrednictwem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zażalenia można zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

W załączeniu: „Ekspertyza techniczna...” z kwietnia 2023 r.

Otrzymuje:

Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie
Urząd Miasta i Gminy w Międzyzlesiu
Plac Wolności 1,
57-530 Międzyzlesie

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku
ul. Traugutta 7,
57-300 Kłodzko
2. a/a

MF



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego