



**UWAGI I OZNACZENIA:**  
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania. Wszystkie obwody awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy wyprowadzić z istniejących rozdzielnic R3\_1 i R3\_2, zgodnie z rysunkiem. Przewody zasilające w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym układać w korytkach kablowych, a w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - w suficie lub w ścianie pod tynkiem. W celu zasilenia nowo projektowanych opraw AOE należy wykorzystać istniejące zabezpieczenia w istniejących rozdzielnicach, znajdujących się najbliżej urządzeń. Nowe oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy umiejscowić zgodnie z rysunkiem, w przypadku zmiany lokalizacji, należy wykonać nowe obliczenia natężenia oświetlenia w danej strefie. Istniejące oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w nowej części budynku należy pozostawić bez zmian, natomiast w starej części budynku należy zdemontować.

Em=2lx ← Wymagane natężenie oświetlenia [lx]

LEGENDA		
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ [SZT.]
AOE	OPRAWA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NP. SL2MNM42E1C3A, MNM, IP42, 150lm, 1H, 2.7W W firmy EATON	3

RENOVO Piotr Piątek  
piotr.renovo@gmail.com  
604-42-72-74

**RENOVO**  
Piotr Piątek

INWESTOR	
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica	
NAZWA INWESTYCJI	
Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej 4 w Kruszwicy do wymagań przepisów przeciwpożarowych	
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Marcin Miszczuk <small>nr upr. bud. POM/0309/PMBE/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.</small>	
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
mgr inż. Milena Kuta- Dolegała <small>nr upr. bud. KUP/0096/PBE/23 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektrycznych i elektroenerget.</small>	
1:100 <small>SKALA</small>	29/01/2024 <small>DATA</small>
E4 <small>NR RYS.</small>	
PODDASZE INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO <small>TYTUŁ RYS.</small>	