

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis
IR.271.39.2024

Lelis, dnia 23 września 2024 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-56d607fb-879d-4d0a-b373-fc2b8bf87065

A/a

Gmina Lelis z siedzibą przy ulicy Szkolnej 39, 07-402 Lelis, którą reprezentuje Wójt Gminy Stefan Prusik w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lelis” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i skierowanym pytaniem, na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Regulacja kąta nachylenia +/- 30° bez otwierania obudowy. Prosimy o dopuszczenie opraw, które są przystosowane do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie i w każdej z tych pozycji zapewniającej możliwość regulacji w zakresie -20° - + 20°. Jest to wystarczający zakres, żeby zapewnić horyzontalne położenie oprawy.

Ad. 1 Zamawiający wymaga dostawy opraw zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w „*Specyfikacji drogowej oprawy Led*”

Pytanie 2

Klasa ochronności elektrycznej. Wnosimy o zastosowanie tylko opraw wykonanych w II klasie ochronności przeciwporażeniowej.

Instalacje zasilające obwody opraw drogowych należą do kategorii o zwiększonym prawdopodobieństwie przerwania ciągłości przewodów ochronnych PE(duże wahania temperatury, drgania i wibracje lub w miejscach trudno dostępnych dla ogłędzin).Prosimy o dopuszczenie albo wręcz zmianę tego wymagania na oprawy wykonane w II klasie ochronności przed porażeniem. Oprawy klasy II są zaprojektowane tak, aby zapewnić dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wyższa klasa ochronności minimalizuje ryzyko wypadków i zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających z oświetlenia ulicznego. Oprawy klasy II nie wymagają przewodu ochronnego. To ułatwia ich montaż i konserwację w przyszłości. Wiele krajów i organizacji wprowadziło przepisy, które promują stosowanie opraw klasy II. Dopuszczenie takich opraw jest zgodne z obowiązującymi normami i trendami w dziedzinie oświetlenia. Dlatego prosimy o zrezygnowanie z wymogu wykonania opraw w I klasie ochronności.

Ad. 2 Zamawiający wymaga dostawy opraw zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w „*Specyfikacji drogowej oprawy Led*”