



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: sekretariat@zgwk.pl, www.zgwk.pl

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: www.zgwk.pl/rodo

Tomaszów Mazowiecki, 22.08.2022 r.

Znak sprawy: TWI.3201.14.2022

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

=====

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień klasycznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu otwartego pn.:

Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego S-13 dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnio-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim

WYJAŚNIENIE Nr 4
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Jaką średnicę rdzenia wiertniczego dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza średnicę rdzenia wiertniczego od 60 mm do 102 mm.

Pytanie nr 2

Czy podczas pompowań na poszczególnych głębokościach horyzonty wodonośne mają być odizolowane ?

Odpowiedź nr 2

Poszczególne horyzonty wodonośne muszą być oddzielane podczas pompowania zgodnie z projektem robót geologicznych.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Maria Chilińska