PODDASZE

OFICYNA II– PIĘTRO

A

ZL V

ZL IV

POKÓJ GOŚCINNY NR 3

POKÓJ GOŚCINNY NR 4

MIESZKANIE LOKATORSKIE

CENTRALA WENTYLACYJNA

ZAPLECZE SALI

SZACHT WENTYLACYJNY

HP 25 PROJEKTOWANY

BIURO 140

BIURO 141

BIURO 142

ZL I

SALA ODCZYTOWA

do 200 miejsc siedzących dla osób dorosłych
do 100 miejsc siedzących dla dzieci
lub
do 277 osób stojących (bez miejsc siedzących)

277 m2

DZIEDZINIEC KOŚCIOŁA

DZIEDZINIEC NIKiDW PARKING OSOBOWY

ZAMIANA NA HP 25

SCHODY OTWARTE DREWNIANE ZEJŚCIE Z POZIOMU +9.34 (IIp)

SALA 39 do 50 osób

SALA do 50 osób

ARCHIWUM 515

LOGGIA piaskowiec

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY

DOM POLONII

LEGENDA:

- KIERUNEK EWAKUACJI
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 / EI120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60 / EI60
- EI60 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EIS60 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 DYMOSZCZELNE
- EIS30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 DYMOSZCZELNE
- EI30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- Sm DRZWI ZABYTKOWE Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ I SAMOZMYKACZEM
- Zp DRZWI ZABYTKOWE Z SAMOZMYKACZEM I ZAMKIEM PANICZNYM
- SmZp DRZWI ZABYTKOWE Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ, SAMOZMYKACZEM I ZAMKIEM PANICZNYM
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- ODDYMIANIE GRAWITACYJNE
- SYSTEM NADCIŚNIENIOWY
- CSP CENTRALKA SYGNALIZACJI POŻARU

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

BUDYNKU NARODOWEGO INSTYTUTU KULTURY I DZIEDZICTWA WSI

03-322 Warszawa ,ul. Krakowskie Przedmieście 66

RZUT PIĘTRA I

AUTOR:		PODPIS:
mgr inż. Ryszard Paulek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych upr. nr 298/94		
inż.bud.ligd. Marian Nocuń Rzeczoznawca budowlany upr. CRRB po pozycją 131/97/R, upr. bud. nr 493/67		
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
WRZESIEŃ 2021	1:100	6