



**Przedmiot zamówienia**

**na przegląd – konserwację ośmiu stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz w części detekcyjnej i sterowania gaszeniem, przegląd-konserwację systemu sygnalizacji pożaru oraz przegląd-konserwację systemu oddymiania grawitacyjnego**

**I Przedmiotem zamówienia jest:**

1. Świadczenie usług przeglądu-konserwacji ośmiu stałych urządzeń gaśniczych zawierających gaz FM 200 (HFC-227ea), znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliviego 14 (dokładny opis w załączniku nr 1 do przedmiotu zamówienia). Usługa dotyczy przeglądu w/w urządzeń gaśniczych zarówno w części mechanicznej jak również uwzględnia przegląd-konserwację systemu detekcji i sterowania gaszeniem, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi SUG:

a) co 3 miesiące: sprawdzenie systemu detekcji i sterowania gaszeniem - cztery przeglądy w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2022 roku,

b) co 6 miesięcy: przegląd stałych urządzeń gaśniczych wraz z kontrolą szczelności zbiorników (część mechaniczna) - dwa przeglądy: marzec i wrzesień 2022 oraz dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej przez osobę dokonującą przeglądu (wymagane odpowiednie uprawnienia i certyfikaty)

- sprawdzenie stanu rurociągów gaśniczych,

- sprawdzenie zaworów automatycznych i ręcznych na poprawność zadziałania,

- sprawdzenie zbiorników i przyłączy na oznaki zewnętrznego uszkodzenia lub modernizacji,

- sprawdzenie ciśnienia środka odprężającego (wymiana lub uzupełnienie zbiornika z ubytkiem powyżej 10%),

- sprawdzenie masy gazu skroplonego (sprawdzenie zawartości butli poprzez ważenie, wymiana lub uzupełnienie zbiornika z ubytkiem powyżej 5%),

- sprawdzenie szczelności pojemnika ze środkiem HFC-227ea.

2. Świadczenie usług przeglądu-konserwacji systemu sygnalizacji pożaru znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliviego 14, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- przegląd co 3 miesiące w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień 2022 r.

**Wykaz elementów systemu:**

Centrala adresowalna POLON-ALFA, typ: POLON-4200, Lokalizacja: Portiernia

- Akumulator /Inny/ 12V, 40Ah/ Ilość: 2,
- Ręczny ostrzegacz pożarowy-adresowalny /POLON-ALFA/ROP-4001M/ ilość:26,
- Punktowa czujka dymu /POLON-ALFA/DOR-4043/ ilość: 110
- Punktowa czujka dymu /POLON-ALFA/DOR-4046/ ilość: 10
- Element kontrolno-sterujący /POLON-ALFA/ EKS-4001/ ilość: 47
- Element wejść kontrolnych /POLON-ALFA/ EWK-4001/ ilość: 8
- Uniwersalna Centrala Sterująca /POLON-ALFA/ UCS6000/ ilość: 6
- Elektrotrzymacz /Cooper CSA S.r.l./CSA 13050/ ilość:16
- Sygnalizator akustyczny / W2/ SA-K7 / ilość:16
- Sygnalizator akustyczny / GE Aritech / AS 367 / Ilość:2
- Punktowa czujka dymu / POLON-ALFA/DUO-6043/ ilość:9
- Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych / MERAWEX Sp. z o.o. / ZSP135-DR/ ilość:4
- Akumulator /Inny/12V, 18 Ah/ Ilość:8

3. Świadczenie usług przeglądu-konserwacji systemu oddymiania grawitacyjnego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- przegląd co 6 miesięcy w miesiącach: czerwiec i grudzień 2022 r.

**Wykaz elementów systemu:**

<b>Lokalizacja: klatka zachodnia:</b>	
<b>Rodzaj urządzenia</b>	<b>Typ</b>
Centrala sterująca POLON-ALFA Akumulator /Inny/12V 7 Ah/ Ilość: 2 Przycisk oddymiania /POLON-ALFA/PO-63/ Ilość: 2 Kłapa oddymiająca /Inny/ ilość: 2	UCS 6000
<b>Lokalizacja: klatka wschodnia:</b>	
<b>Rodzaj urządzenia</b>	<b>Typ</b>
Centrala sterująca POLON-ALFA Akumulator /Inny/12V 7 Ah/ Ilość: 2 Przycisk oddymiania /POLON-ALFA/PO-63/ Ilość: 2 Kłapa oddymiająca /Inny/ ilość: 2	UCS 6000

## **II Warunki przeglądu-konserwacji:**

1. Cena ofertowa – cena brutto uwzględnia koszt przeprowadzenia wszystkich przeglądów - konserwacji (łącznie dwanaście) za cały okres zamówienia – przewidywany termin realizacji zamówienia to: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku.
  
2. Z każdego wykonanego przeglądu serwisowego, zostanie sporządzony protokół ze szczegółowym kosztorysem ewentualnych uszkodzeń bądź niesprawnych urządzeń, podpisany przez przedstawicieli Stron.
  
3. Przeglądy serwisowe i zabiegi konserwacyjne winny być dokonywane przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą Wykonawcy - specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wykonawca, osoby dokonujące przeglądów są zobowiązani posiadać odpowiednie, niezbędne uprawnienia, certyfikaty, świadectwa do ich wykonywania wymagane obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
  
4. Prace związane z realizacją usługi przeglądu Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  
5. Wykonawca będzie stosował przy przeglądach oraz konserwacji urządzeń części zamiennie spełniające odpowiednie normy techniczne, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa.
  
6. W przypadku zgłoszenia awarii urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, o ile nie jest wymagany zakup części niezbędnych do usunięcia awarii – w przeciwnym razie Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od momentu dostawy części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy/usunięcia awarii. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy/usunięcia awarii w możliwie najkrótszym czasie.
  
7. W cenę brutto wykonania usługi wliczony jest ewentualny dojazd Wykonawcy do Zamawiającego.

8. Rozliczenia będą dokonywane po każdym przeglądzie w oparciu o faktury wystawiane zgodnie z przedstawioną ofertą. Faktury płatne będą na rachunek Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

9. Faktury VAT będą wystawiane na:

Nabywca:

Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydlivego 14, 34-400 Nowy Targ

NIP: 735-217-50-44

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydlivego 14,  
34-400 Nowy Targ

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek płatności należy do Wykonawcy umowy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

**Termin realizacji : od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.**



## STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Targu

### Wydział Logistyki

#### Załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia

Dane Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG) znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu:

Lp.	Kategoria danych	SUG 7	SUG 6	SUG 5	SUG 8	SUG 4	SUG 3	SUG 2	SUG 1
1.	Lokalizacja	serwerownia	Rozdzielnia główna – ups-y	agregat prądowłórczy (generator)	pomieszczenie geodezji	archiwum-komunikacja	archiwum komunikacja	archiwum geodezja	archiwum - budownictwo
3.	Rodzaj substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w systemie ochrony przeciwpożarowej	FM 200	FM 200	FM 200	FM 200	FM 200	FM 200	FM 200	FM 200
4.	Ilość substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w systemie ochrony przeciwpożarowej w kg	44 kg	18,5 kg	18 kg	40 kg	139 kg	76,5 kg	54 kg	110,5 kg
5.	Kategoria systemu	5- system wykorzystywany do gaszenia pożaru podkategoria systemu: A-systemy ze zbiornikami nieprzezońnymi							
7.	Model	IGNIS 1520M	IGNIS 1520M	IGNIS 1520M	IGNIS 1520M	IGNIS 1520M	IGNIS 1520M	IGNIS 1520M	IGNIS 1520M
8.	Numer seryjny	12246701	12271576	12271577	12246711	14103020	12061520	12061654	12081418
9.	Data produkcji	2013/07	2013/07	2013/07	2013/07	2011/11	2012/12	2012/12	2013/01