



LEGENDA:			
	- istniejące drzwi niespełniające wymagań (np. szerokość w świetle 69 cm, wysokość 184 cm)		- istniejące wydzielenie w klasie odporności ogniowej REI 120
	- projektowane drzwi przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej (np. EI 60)		- projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej EI 120
	- projektowane drzwi dymoszczelne w klasie odporności ogniowej (np. EI 30)		- projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej EI 60
	- projektowany wylaz na poddasze nieużytkowe w klasie odporności ogniowej EI 60		- projektowane wydzielenie w klasie odporności ogniowej EI 30
			- wymiar niespełniający obowiązujących przepisów (np. do 89 cm)

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ			
opracowana w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)			
Obiekt:	Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie		
Inwestor:	Gmina Popielów ul. Opolska 13 46-090 Popielów		
Autorzy:	<b>mgr inż. Paulina Ignaczak</b> Rzecznikowa do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr upr. 634/2015	<b>inż. bud. łąd. Marian Nocula</b> Rzecznikowa do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr upr. 493/67 § 6 ust. 1 p 1 i 2	
Tytuł rysunku:	Rzut poddasza użytkowego (etap II) i nieużytkowego (etap I)	Skala:	Data opracowania:
		1:100	03.2022
		Numer rysunku:	4