



Leżajsk, 12.04.2021 r.

Zn.spr.: S.270.2.4.2021

**Dotyczy: „Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Nadleśnictwa Leżajsk”**

### **Odpowiedź na pytanie**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.04.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z zapytaniem w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 03.02.2021 r.

Treść wspomnianego pisma (zapytania) jest następująca:

Dzień dobry,

Bardzo proszę o podanie szczegółów dotyczących wykładziny (dywanowa, PCV, gęstość, grubość, antystatyczność, itp.)

Stanowisko, (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wykładzina dywanowa o następujących parametrach:

gęstość: min. 500 g/m<sup>2</sup>,

wysokość runa: min. 4 mm,

materiał: 100% poliamid,

trwałość: wysoka,

odporność UV: tak,

odporność na kółka: tak,

kolor: odcienie brązu lub zieleni,

antystatyczność: tak

gwarancja: min. 2 lata.

Zenon Szkamruk  
Nadleśniczy



Do wiadomości:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. a/a.