



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/02/2022

Promnik, dnia 07.03.2022 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu przeciwpożarowego w obiektach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp.”) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie 1:

6 szt. działek wodno-pianowych oscylacyjnych o wydajności w trybie rzutu piany przepływ 800 - 1300 dm³ / min: **Oscylacyjnych hydraulicznych czy elektrycznych?**

Odpowiedź: Działka oscylacyjne hydrauliczne.

Pytanie 2:

4 działka zostaną zainstalowane w obszarze Nadawy/Zasobni: **potrzebne rysunki tego obszaru**

Odpowiedź:

Zgodnie z IDW nr 1 dokumentacja udostępniona jest Wykonawcom do wglądu w dniu 07.03.2022 w godzinach 11-13.

Pytanie 3:

2 działka zostaną zamontowane w obszarze produkcji paliwa RDF: **potrzebne rysunki tego obszaru**

Odpowiedź:

Zgodnie z IDW nr 1 dokumentacja udostępniona jest Wykonawcom do wglądu w dniu 07.03.2022 w godzinach 11-13.

Pytanie 4:

Należy zapewnić aby, każdy z obszarów był chroniony przez 1 działko uwzględniając ograniczenia architektoniczne/ przegrody / **Jakich obszarów? Potrzebne rysunki**

Odpowiedź:

Zgodnie z IDW nr 1 dokumentacja udostępniona jest Wykonawcom do wglądu w dniu 07.03.2022 w godzinach 11-13.

Pytanie 5:

zapewnić aby posiadany w zbiorniku przeciwpożarowym zapas zmagazynowanej wody zapewnił zasilanie systemu przy uwzględnieniu wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. **Jakie są parametry posiadanego zbiornika zapasu wody ppoż. ? Czy istnieje pompownia? Jakie ma parametry? Poprosimy projekt pompowni.**

Odpowiedź:

Zgodnie z IDW nr 1 dokumentacja udostępniona jest Wykonawcom do wglądu w dniu 07.03.2022 w godzinach 11-13. Parametry zbiornika oraz pompowni zostały podane w IDW nr 1.



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

numer postępowania: PGO/02/02/2022

Pytanie 6:

automatyczne uruchomienie ma być zapewnione istniejącą instalacją SSP, którą należy rozbudować na potrzeby sterowania systemem. Automatyczne uruchomienie ma być zrealizowane w koincydencji istniejącego stacjonarnego systemu zainstalowanych kamer termowizyjnych oraz dostarczonych w ramach tego zamówienia wielosensorowych czujek pożarowych wchodzących w skład SSP, **Potrzebny projekt istniejącej części systemu SSP. Potrzebny projekt systemu kamer termowizyjnych.**

Odpowiedź:

Zgodnie z IDW nr 1 dokumentacja udostępniona jest Wykonawcom do wglądu w dniu 07.03.2022 w godzinach 11-13.

Pytanie 7:

zbiornik przeponowy na środek pianotwórczy gwarantujący zasilanie urządzeń i magazynowanie środka pianotwórczego. **Na jaki czas ma być wystarczający zapas środka pianotwórczego? Patrz również komentarz punkt I).**

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek pianotwórczy i zwilżający do generowania ciężkiej piany w ilości wymaganej dla 100 m³ wody.

Pytanie 8:

zapewnić środek pianotwórczy i zwilżający do generowania ciężkiej piany w ilości wymaganej dla 1 000 m³ wody. **Czy należy to rozumieć, że dla środka o stężeniu dozowania 3% wymagany zapas należy obliczyć w następujący sposób: 1000 m³ * 3% = 30 m³ ?**

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający jednak w IDW nr 1 zmodyfikował zapis SWZ w rozdziale III ust.1 pkt 4 ppkt I) zmieniając 1000 m³ na 100 m³ wody.

Pytanie 9:

środek ma być podawany w wymaganej proporcji, jako dodatek do strumienia wody, co ma pozwolić wytwarzać pianę ciężką o liczbie spienienia 20, **Liczba spienienia przy podawaniu piany z działek to około 1:7.**

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest dobrać środek zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ.

Zamawiający modyfikuje:

- 1. treść rozdziału XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **08.04.2022 r. tj. 30 dni.**

- 2. treść rozdziału XV ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **10.03.2022** do godziny **09:00**

- 3. treść rozdziału XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.03.2022 o godzinie 11:00**